

Kontor/afdeling
LAN/FOR

Dato
27-09-2022

J nr. 2022 - 15224

/CLRG,ECFA

Energifaglig udtalelse til netudviklingsplan

Som led i Forsyningstilsynets gennemsyn af netudviklingsplanerne skal Tilsynet ifølge Netvirksomhedsbekendtgørelsen §11 stk. 2 indhente Energistyrelsens udtalelse vedrørende planerne, der indeholder en vurdering af energifaglige forhold. Energistyrelsens energifaglige udtalelse understøtter således Forsyningstilsynets anmodning om ændringer vedrørende energifaglige forhold.

Energistyrelsens energifaglige vurdering

Energistyrelsen bemærker følgende forhold vedrørende Aal EI-Net A.m.b.a.'s netudviklingsplan:

- I både afsnit 3.1 og 3.2 vedrørende udmøntningen af de generelle analyseforudsætninger og netvirksomhedens brug af egne analyseforudsætninger angiver Aal EI-Net A.m.b.a.:

"Vi har kun et 0,4 kV net og dermed kun medtaget investeringer til et nyt boligområde, elbiler og individuelle varmepumper"

Energistyrelsen vurderer, at redegørelsen ikke entydigt afklarer hvilke analyseforudsætninger netudviklingsplanen er baseret på og i så fald hvilke der er blevet anvendt til at fremskrive elforbrug produktion mm. Ifølge Netvirksomhedsbekendtgørelsen §17 stk. 1 & 2 skal en netudviklingsplan baseres på Energistyrelsens senest tilgængelige generelle analyseforudsætninger samt evt. netvirksomhedens egne analyseforudsætninger.

Energistyrelsen vurderer, at der er grundlag for, at Forsyningstilsynet anmoder Aal EI-Net A.m.b.a. om at ændre redegørelsen i afsnit 3.1 og evt. afsnit 3.2, således det fremgår tydeligt, hvilke analyseforudsætninger netudviklingsplanen er baseret på.

Energistyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Niels Bohrs Vej 8
6700 Esbjerg

T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk

www.ens.dk

Retsgrundlag for energifaglig vurdering

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag L 67¹, at Energistyrelsen vurderer netvirksomhedernes egne analyseforudsætninger, herunder deres konsistens og samspil med de fælles analyseforudsætninger samt energifaglige forhold i øvrigt. Formålet er at understøtte planernes indbyrdes sammenlignelighed og sikre relevant indhold.

Det bemærkes, at der i Energistyrelsens energifaglige udtalelse er lagt vægt på, at det er første gang netudviklingsplanerne udarbejdes. Som led i udviklingen af netudviklingsplanerne kan Energistyrelsens energifaglige vurdering have andre og flere fokusområder fremadrettet.

Hvis vurderingen giver anledning til spørgsmål, bedes netvirksomheden tage kontakt til Forsyningstilsynet, der vil videreformidle til Energistyrelsen.

¹ L 67 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning vedtaget 18 december 2020.