



UDKAST TIL AFGØRELSE

3. oktober 2019

Center for transmission,
engros, REMIT og
internationale forhold

MUA/TVBR/PCO

Afgørelse om indkøb af erstatningskapacitet for manuelle frekvensgenoprettelsesreserver ved udetid på kontraherede anlæg

RESUMÉ

Forsyningstilsynet godkender med denne afgørelse Energinet Elsystemansvar A/S' (Energinet) metodeændring om indkøb af erstatningskapacitet for manuelle frekvensgenopretningsreserver (mFRR) ved udetid på kontraherede anlæg, dvs. anlæg, der har solgt kapacitet på de nugældende femårige kontrakter på mFRR-kapacitet i Østdanmark (DK2).

Energinet har således indkøbt 638 MW i DK2 på femårige kontrakter for perioden 2016-2020. Ved udetid på disse anlæg har Energinet behov for at indkøbe erstatningskapacitet på op til 600 MW (dimensioneringskravet for reserver i DK2).

Leveringen af de 638 MW sker både med hurtigere anlæg med en responstid på op til 15 minutter¹ og med anlæg med en responstid på op til 90 minutter, dvs. langsommere anlæg, der har solgt reserver til Energinet. En reservedelingsaftale med den svenske transmissionssystemoperatør Svenske kraftnät gør det muligt for Energinet at indkøbe op til 300 MW langsommere reserver. I dag indkøber Energinet i erstatningsauktioner ved udetid på kontraherede anlæg et hurtigere produkt, end hvad der er nødvendigt. Hvis et anlæg med en langsommere responstid går ud, erstattes det altså af et hurtigere anlæg, selvom levering vil kunne ske med et langsommere anlæg.

Denne godkendelse omfatter en ændring til Energinets *Udbudsbetingelser for systemydelse til levering i Danmark* og indebærer, at langsomme reserver med en responstid på op til 90 minutter i indkøb af erstatningskapacitet for mFRR ved udetid på kontraherede anlæg kan erstattes af anlæg med en tilsvarende længere responstid på op til 90 minutter – og ikke som i dag af anlæg med en hurtigere responstid.

Godkendelsen omfatter en yderligere ændring til Energinets *Udbudsbetingelser for systemydelse til levering i Danmark* og indebærer at afdække en risiko for manglende leverance fra anlæg med en responstid på op til 90 minutter.

FORSYNINGSTILSYNET
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 4171 5400
post@forsyningstilsynet.dk
www.forsyningstilsynet.dk

¹ Dvs. at anlægget er op til 15 minutter om at nå op på fuld effekt.

Forsyningstilsynet vurderer, at den anmeldte metodeændring indebærer markedsregler, der er gennemsigtige, ikke-diskriminerende og markedsbaserede. Forsyningstilsynet godkender derfor den anmeldte metode.

AFGØRELSE

Forsyningstilsynet godkender den anmeldte metode for indkøb af erstatningskapacitet for mFRR ved udetid på kontraherede anlæg.

Afgørelsen er truffet i medfør af elforsyningslovens §§ 73 a, stk. 2, og 76, stk. 2, jf. § 27 a, og under iagttagelse af de generelle principper fastsat i elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 16.

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor.

SAGSFREMSTILLING

Energinet anmeldte den 13. juni 2019 en metode for indkøb af erstatningskapacitet ved udetid på kontraherede anlæg² for manuelle frekvensgenopretningsreserver (mFRR) (bilag 1). Energinet offentliggjorde dagen efter, den 14. juni 2019, en udviklingsplan for markedet for mFRR i Danmark.

Forud for metodeanmeldelsen sendte Energinet metoden i offentlig høring i perioden 13. maj 2019 til 23. maj 2019. Energinet modtog høringssvar fra Ørsted, Dansk Energi og Lyngby Kraftvarmeværk. Høringssvarene blev vedlagt metodeanmeldelsen til Forsyningstilsynet sammen med et høringsnotat, hvor Energinet forholder sig til de indkomne høringssvar (bilag 2). Energinet vedlagde tillige *Udbudsbetingelser for systemydelse til levering i Danmark*, inkl. ændringer som følge af metodeanmeldelsen, dvs. betingelser gældende fra 1. oktober 2019 (bilag 3).

Forsyningstilsynet sendte Energinets metodeanmeldelse i offentlig høring i perioden 1. juli 2019 til 12. august 2019 og modtog høringssvar fra Ørsted, Dansk Energi og Lyngby Kraftvarmeværk (bilag 4).

Forsyningstilsynet stillede opklarende spørgsmål til metoden til Energinet i en mail af 11. juli 2019. Energinet besvarede spørgsmålene i en mail af 12. juli 2019.

Forsyningstilsynet anmodede den 16. august 2019 om Energinets bemærkninger til de tre høringssvar modtaget af Forsyningstilsynet samt egne opklarende spørgsmål. Forsyningstilsynet modtog Energinets bemærkninger til ovenstående høringssvar den 21. august 2019 (bilag 5).

Forsyningstilsynet sendte udkast til afgørelse i offentlig høring i perioden 5. september 2019 til 19. september 2019 og modtog høringssvar fra Dansk Energi og Ørsted (bilag

² Dvs. anlæg, der har solgt kapacitet på de nugældende femårige kontrakter på mFRR-kapacitet i DK2.

6). Endvidere modtog Forsyningstilsynet bemærkninger fra Lyngby Kraftvarmeværk den 6. september 2019.

Forsyningstilsynet sendte opklarende spørgsmål til Energinet den 19. september 2019. Energinet svarede på de yderligere opklarende spørgsmål den 19 september 2019 og den 24. september 2019.

Ifølge Energinet er formålet med metoden anmeldt den 13. juni 2019 at øge udbuddet og dermed konkurrencen i markedet for indkøb af erstatningskapacitet for mFRR. Energinet ønsker derfor at lave en tilføjelse til afsnit 1.6.4 i *Udbudsbetingelser for systemydelser til levering i Danmark*. Tilføjelsen går ud på, at langsomme reserver med en responstid på op til 90 minutter i indkøb af erstatningskapacitet for mFRR kan erstattes af anlæg med en tilsvarende længere responstid på op til 90 minutter. I dag omfatter indkøb af erstatningskapacitet for mFRR udelukkende anlæg med en hurtigere responstid på op til 15 minutter.

Energinet anmeldte den 25. september 2019 en tilføjelse til den anmeldte metode (bilag 7). Forsyningstilsynet havde opklarende spørgsmål d. 26. september 2019, som blev besvaret af Energinet samme dag.

Ifølge Energinet er formålet med tilføjelsen til den anmeldte metode at afdække en risiko for manglende leverance fra anlæg med en responstid på op til 90 minutter.

Forsyningstilsynet har i perioden 3. oktober 2019 til den 8. oktober 2019 sendt et nyt udkast til afgørelse, inkl. de ovennævnte bilag, i partshøring hos Energinet og i offentlig høring.


BAGGRUND

ENERGINETS INDKØB AF SYSTEMYDELSER

Elmarkedet er opdelt i en række (handels)vinduer frem mod driftstimen, dvs. timen for forbrug. Når driftstimen starter, overtager Energinet som transmissionssystemoperatør (TSO) ansvaret for at håndtere eventuelle ubalancer ved at aktivere reserver.

Elmarkederne, herunder handelsvinduerne, fremgår af figur 1 herunder.

FIGUR 1 | ELMARKEDERNE



Kilde: Forsyningstilsynet.

For at sikre elsystemets stabilitet er det afgørende, at der hele tiden er balance mellem produktion og forbrug. Frem mod driftstimen kan der opstå ubalancer i forhold til de produktionsplaner, som markedsaktørerne har indsendt til Energinet. Ændringer i forbrug og produktion påvirker således balancen i systemet og forårsager frekvensafvigelser i elnettet.

Energinet har ansvaret for den danske elforsyningsikkerhed, hvormed forstås sandsynlighed for, at der er elektricitet til rådighed for forbrugerne, når den efterspørges. Energinet køber derfor systemydelse for at sikre sig adgang til de ressourcer, som er nødvendige for at sikre en stabil og sikker drift af elsystemet. Systemydelser er opdelt i reserver (kapacitet og energi) og systembærende egenskaber – for at kompensere for ubalancer, som det ikke har været muligt for aktørerne at afdække i markedet forinden, dvs. intraday-markedet, eller for ubalancer opstået på grund af uforudsigelige hændelser.

Reserver opdeles i reservekapacitet og reserveenergi. Førstnævnte sikrer rådigheden af kapacitet, mens reserveenergien angår selve aktiveringen af reserven. Reservekapacitet indkøbes således for at opretholde sikker drift af elsystemet, så Energinet har sikkerhed for, at de nødvendige ressourcer er til rådighed, når behovet opstår.

Foruden at medvirke til at håndtere løbende ubalancer, medvirker reserveerne også til at sikre mod udfald af større enheder, fx større kraftværker. De hurtigste reserver er frekvenskontrolreserverne (på engelsk "*frequency containment reserves*") (FCR), der aktiveres på under 30 sekunder. Deres formål er at stoppe et frekvensfald eller en -stigning. Disse reserver er automatiske.

FCR-reserven afløses af andre automatiske reserver, de såkaldte frekvensgenoprettelsesreserver med automatisk aktivering (på engelsk "*frequency restoration reserves with automatic activation*") (aFRR), som er lidt langsommere. Efter håndtering af større ubalancer skal de primære reserver nemlig hurtigt kunne afløses af andre reserver, så systemet igen kan være forberedt på eventuelle nye, større ubalancer. Endeligt aktiveres de manuelle reserver – frekvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering (på engelsk "*frequency restoration reserves with manual activation*") (mFRR) – til at frigøre de automatiske reserver.

mFRR er en manuel op- og nedreguleringsreserve, der bl.a. anvendes til at aflaste FCR og aFRR. Energinet aktiverer mFRR manuelt igennem aktivering af bud på markedet. Reserveerne udbydes i dag på dagauktioner, og der udbydes manuelle reserver i hhv. Vestdanmark (DK1) og Østdanmark (DK2) med det behov, der er i de enkelte timer.

Før et anlæg kan deltage i markedet, skal det verificeres, at anlægget kan levere den pågældende systemydelse inden for den specificerede responstid, ligesom de tekniske krav for ydelsen skal overholdes.

ERSTATNINGSINDKØB OG RESERVEDELINGSAFTALE MED SVERIGE

Indkøb af mFRR fordeles mellem hurtig reservekapacitet, der kan være fuldt aktiveret inden for 15 minutter, og langsom reservekapacitet med en aktiveringstid på mere end 15 minutter.

Frem til 2020 har Energinet indkøbt 638 MW mFRR på femårige kontrakter (fra fem forskellige leverandører). Når de kontraherede anlæg har udetid, indkøber Energinet erstatningskapacitet på et dagsmarked og sikrer dermed overensstemmelse med dimensioneringskravet for mFRR i Østdanmark (DK2) på op til 600 MW mFRR med en responstid på op til 15 minutter. De kontraherede anlæg har enten en *hurtig* responstid på op til 15 minutter eller en *langsom* responstid på op til 90 minutter.

Det er muligt for Energinet at indkøbe langsomme mFRR på grund af en reservedelingsaftale med den svenske transmissionssystemoperatør, Svenska Kraftnät (SvK). Reservedelingsaftalen med SvK supplerer de langsomme mFRR i DK2 med 300 MW hurtige mFRR leveret fra Sverige over Øresundsforbindelsen. Reservedelingsaftalen indebærer levering af 300 MW hurtige mFRR, som senest efter 90 minutter erstattes af lokale 300 MW langsomme mFRR. Energinet har derfor brug for 300 MW hurtige reserver, mens de resterende 300 MW kan bestå af langsommere reserver.

I dag indkøber Energinet et hurtigere produkt i erstatningsindkøbene, end de har brug for, når et kontraheret anlæg med en langsom responstid har udetid. Når et langsomt anlæg går ud, erstattes det i dag i erstatningsindkøbene med et hurtigt anlæg, hvilket ikke er nødvendigt.

FORSYNINGSTILSYNETS ANBEFALING OM EN UDVIKLINGSPLAN

Forsyningstilsynet skærpede overvågningen af markedet for indkøb af erstatningsindkøb af mFRR i DK2 fra den 28. oktober 2018 til og med den 3. november 2018. Årsagen til den skærpede overvågning var, at Forsyningstilsynet observerede meget høje priser i indkøbet af erstatningskapacitet for mFRR den 4. oktober 2018 på 10.500 kr./MWh samtidig med, at Kyndbyværkets blok 22 var ude til revision.

Forsyningstilsynet offentliggjorde den 19. december 2018 rapporten *Energinet's indkøb af reserver i elsystemet* med en anbefaling om, at Energinet offentliggjorde en udviklingsplan for markedet for mFRR i DK2.

Forsyningstilsynet konkluderede i rapporten, at markedet for indkøb af erstatningskapacitet for mFRR i DK2 i 2017 var præget af en høj markedsconcentration, store overindkøb i 55 pct. af tiden samt en relativ høj gennemsnitspris på 90 kr./MWh i forhold til mFRR i Vestdanmark (DK1) på 3 kr./MWh. Markedet for erstatningskapacitet for mFRR i DK2 var det mest omkostningstunge dagsmarked for reservekapacitet i 2017 på 42 mio.kr. Der er samtidig observeret høje priser i både efteråret 2016 og 2018 på hhv. 7.348 kr./MWh og 10.500 kr./MWh.

På den baggrund anmodede Forsyningstilsynet den 19. december 2018 Energinet om en udviklingsplan for markedet for mFRR i DK2 og om i særlig grad at have fokus på, hvordan mFRR i DK2 skal indkøbes og prissættes frem til, at et forventeligt nordisk reservekapacitetsmarked for mFRR er etableret. Udviklingsplanen skal bl.a. indeholde konkrete forslag til, hvordan markedet for indkøb af erstatningsindkøb af mFRR kan forbedres med henblik på at forbedre udbuddet af mFRR samt markedets funktionsmåde i efteråret 2019.

Energinet sendte den 13. juni 2019 indeværende metodeanmeldelse om indkøb af erstatningskapacitet for mFRR ved udetid på kontraherede anlæg til Forsyningstilsynet.

Energinet offentliggjorde dagen efter, den 14. juni 2019, en udviklingsplan for markedet for mFRR i Danmark.

Ifølge Energinet er formålet med metoden anmeldt den 13. juni 2019 at øge udbuddet og dermed konkurrencen i markedet for indkøb af erstatningskapacitet for mFRR. Energinet ønsker derfor at lave en tilføjelse til afsnit 1.6.4 i *Udbudsbetingelser for systemydelse til levering i Danmark*.

Tilføjelsen går ud på, at langsomme reserver med en responstid på op til 90 minutter i indkøb af erstatningskapacitet for mFRR kan erstattes af anlæg med en tilsvarende længere responstid på op til 90 minutter. I dag omfatter indkøb af erstatningskapacitet for mFRR udelukkende anlæg med en hurtigere responstid på op til 15 minutter.

Energinet anmeldte den 25. september 2019 en tilføjelse til den anmeldte metode.

Ifølge Energinet er formålet med tilføjelsen til den anmeldte metode at sikre, at den nødvendige leverance efter 90 minutter ikke risikerer at blive udskudt længere, end hvad der er muligt inden for Energinets aftale med SvK, eller at leverancen helt udestår til skade for forsyningssikkerheden.

Energinets tilføjelse omfatter alene langsomme bud på op til 90 minutter. Aktører, som får accepteret deres langsomme bud i indkøbet af erstatningskapacitet til driftstimen $t1$, får dispensation fra kravet i regulerkraftmarkedet om en responstid på 15 minutter. Aktørerne er samtidig forpligtet til at afgive regulerkraftbud i tre sammenhængende timer fra driftstimen $t1$, dvs. time $t1$, $t2$ og $t3$. Tilføjelsen sikrer Energinet, at aktiveringen af langsomme bud kan forsætte uden at være afhængig af, at aktøren skal løbe en risiko, og at leverancen faktisk leveres senest 90 minutter efter aktivering.

SAGENS PARTER

I forbindelse med sagens behandling hos Forsyningstilsynet har tilsynet vurderet, hvem der kan anses som part(er) i sagen. FSTS anser Energinet Elsystemansvar A/S (CVR nr. 39314959) som part i sagen i forvaltningsretlig forstand, idet Energinet Elsystemansvar A/S er eneindkøber i markedet for indkøb af erstatningskapacitet for mFRR.

Forsyningstilsynet lægger i den sammenhæng til grund, at Myndighedsenheden hos Energinet, som er en del af Energinets koncern-moderselskab som selvstændig offentlig virksomhed (SOV) (CVR nr. 28980671), er partsrepræsentant for Energinet Elsystemansvar.

HØRING

For at oplyse sagen bedst muligt, herunder for at sikre inddragelse af alle relevante synspunkter, har Forsyningstilsynet i perioden 1. juli 2019 til 12. august 2019 sendt Energinets metodeanmeldelse og dertilhørende materiale i offentlig høring. Forsyningstilsynet har modtaget høringssvar fra Dansk Energi, Ørsted og Lyngby Kraftvarmeværk. Forsyningstilsynet har sendt udkast til afgørelse i offentlig høring i perioden 5. september 2019 til 19. september 2019. Forsyningstilsynet har modtaget høringssvar fra Dansk Energi og Ørsted, ligesom Forsyningstilsynet har modtaget bemærkninger fra Lyngby Kraftvarmeværk den 6. september 2019. Høringssvarene og de modtagne bemærkninger gengives nedenfor i det omfang, de er relevante for den anmeldte metodeændring.

DANSK ENERGI

Dansk Energi anfører i sit høringssvar af 12. august 2019, at Energinet med metodeændringen skaber et ikke-transparent indkøb, hvor Energinet har handlerum til at fastsætte de endeligt indkøbte mængder på baggrund af uklare kriterier. Metoden bør ifølge Dansk Energi skabe mere transparens om, hvordan og hvornår andelen af langsomme reserver i indkøbet fastsættes.

Dansk Energi er uforstående over for Energinets afvisning af overlap med IDCZGCT (Intraday Cross-Zonal Gate Closure Time, dvs. det klokkeslæt, hvor intraday-markedet lukker for handel) og informationsasymmetri. Såfremt et anlæg med 90 minutters responstid aktiveres, sker leverancen i en tidsperiode, for hvilken intraday-markedet fortsat er åbent. Den aktiverede aktør er – modsat øvrige aktører – derfor bekendt med et reguleringsbehov i en tidsperiode, som stadig er åben for handel i intraday-markedet. Intraday-markedet er det sidste kommercielle marked, hvor aktørerne selv kan handle sig i balance.

Dansk Energi bemærker yderligere, at Energinets forskrift C2 skal ændres som følge af metoden, hvilket Dansk Energi og andre aktører bør have mulighed for at afgive bemærkninger til.

I høringssvaret af 19. september 2019 anfører Dansk Energi, at Dansk Energi er uenige i at metoden ikke vil føre til informationsasymmetri og insiderviden i markedet.

Dansk Energis begrundelse er, at hvis Energinet eksempelvis forventer en ubalance kl. 8:00, vil en kombination af langsomme og hurtige bud skulle aktiveres allerede kl 6:30 – altså mens intraday-markedet for den pågældende time stadig er åbent. Dette gør ifølge Dansk Energi de aktiverede aktører til *insidere* og eksponerer alle øvrige aktører for en ubalance i timerne 6-8, som er skabt af Energinet.

Dansk Energi finder det ikke rimeligt, at REMIT anvendes til at "løfte pegefingern" over for aktører, der påviser et reelt problem i den foreslåede metode.

ØRSTED

Ørsted bemærker i sit høringssvar af 12. august 2019, at metodeændringen kræver, at man som aktør sikrer, at man har reserven og løbende indmelder og er klar til at aktivere den, hvilket kræver (IT-)systemer, der håndterer dette automatisk. Ørsted vil normalt først begynde at implementere eventuelle ændringer, når de er endelige og godkendte, hvilket kan blive meget vanskeligt, hvis metodeændringen skal træde i kraft den 1. oktober 2019.

Ørsted anfører videre, at det ikke er sikkert, at Energinets metodeændring hjælper til at sikre et større udbud af mFRR.

Ørsted bemærker, at forskrift C2 justeres, så den svarer overens med den ændrede metode. Ørsted så dog gerne, at justeringen også havde været en del af nærværende metodeændring, og at justeringen kunne ses nu.

Endeligt stiller Ørsted spørgsmålstejn ved, om Energinet tager fra billigste bud ved aktivering af mFRR-bud, hvis billigste bud er 90 minutter om at levere, herunder hvilke kriterier der gælder, hvis budet springes over.

Ørsted anfører i sit høringssvar af 19. august 2019, at Energinet under ingen omstændigheder bør dele intern viden med enkelte markedsaktører, hvorfor der ikke bør laves et markedsdesign, hvor deling af intern viden er "standard".

LYNGBY KRAFTVARMEVÆRK

Lyngby Kraftvarmeværk anfører i sit høringssvar af 16. juli 2019, at aktører foretager investeringer, fx investeringer i fleksibel kapacitet specifikt for at kunne deltage i mFRR-markedet, der bliver udvandet af Energinets metodeændring. I en sektor med meget store fysiske investeringer er det ifølge Lyngby Kraftvarmeværk særligt vigtigt, at investorerne kan have tillid til, at TSOen som naturlig monopsonist (dvs. eneindkøber) på indkøb af systemydelse ikke misbruger sin monopsoniststatus til at opnå kortsigtede besparelser på bekostning af investorernes tillid til markedet. Eksisterende anlæg, der har evnen til at levere på 15 minutter, men som ikke har en kontrakt, lever i høj grad af de få dage på året, hvor deres produkt er efterspurgt. Ved at tillade underlegne produkter at konkurrere på lige vilkår risikerer man, at de bedre produkter/leverandører forsvinder.

Lyngby Kraftvarmeværk anfører endvidere, at overlappet mellem TSO-aktivering og åbne kommercielle markeder betyder, at der vil være aktører, der ligger inde med viden om TSOens forventning til balancemarkedet, mens det kommercielle marked (intraday-markedet) fortsat er åbent.

Lyngby Kraftvarmeværk anfører videre, at det er u hensigtsmæssigt, at der lægges op til en metode, hvor der skal sendes en email parallelt med bud til intraday-auktionen på langsomme bud. Email er ikke en sikker kommunikationsform, og levering kan forsinkes.

I sine bemærkninger af 6. september 2019 angiver Lyngby Kraftvarmeværk en række scenarier for, hvad konsekvensen vil være af forskellige aktiveringer af langsomme bud med en responstid på 90 minutter og hurtigere bud med en responstid på 15 minutter.

Under henvisning til partshøringsreglerne i forvaltningslovens § 19, stk. 1, anmodede Forsyningstilsynet den 16. august 2019 om Energinets bemærkninger til de tre ovenstående høringssvar modtaget af Forsyningstilsynet.

Forsyningstilsynet modtog Energinets bemærkninger til ovenstående høringssvar den 21. august 2019, ligesom tilsynet den [x]. oktober 2019 modtog Energinets bemærkninger til de efterfølgende høringssvar og bemærkninger gengivet ovenfor.

Forsyningstilsynet forholder sig til høringssvarene, herunder Energinets bemærkninger hertil, i begrundelsen for afgørelsen.

RETSGRUNDLAG

LOV OM ELFORSYNING (LOVBEKENDTGØRELSE NR. 840 AF 15. AUGUST 2019)

Efter elforsyningslovens § 27 a, stk. 1, har Energinet ansvaret for at opretholde det fastsatte niveau for elforsyningssikkerhed og for at overvåge udviklingen heraf. Elforsyningslovens § 27 a, stk. 2, har følgende ordlyd:

Stk. 2. Ved anskaffelse af energi og andre ydelser til at opretholde det fastsatte niveau for elforsyningssikkerhed anvender Energinet markedsbaserede metoder. Er der kun én virksomhed, der tilbyder ydelser omfattet af 1. pkt., anvender Energinet regulerede priser til betaling for ydelser.

Elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 16, forpligter Energinet til at anvende gennemsigtige, ikke-diskriminerende, markedsbaserede metoder ved anskaffelse af den energi, Energinet anvender til at udføre sit hverv:

Energinet skal i samarbejde med energi-, forsynings- og klimaministeren og de øvrige kollektive elforsyningsvirksomheder sikre, at de offentlige forpligtelser, jf. § 8, opfyldes.

Stk. 2. Energinet skal udføre følgende opgaver:

[...]

16) Anvende gennemsigtige, ikkediskriminerende, markedsbaserede metoder ved anskaffelse af den energi, den anvender til at udføre sit hverv.

Efter elforsyningslovens § 31, stk. 1, skal Energinet ved udførelsen af sine opgaver bidrage til at sikre, at der skabes de bedst mulige betingelser for konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet. Ifølge stk. 2, nr. 3, kan Energinet stille vilkår for brugernes adgang til at benytte virksomhedens ydelser:

Stk. 2. Energinet kan stille vilkår for brugernes adgang til at benytte virksomhedens ydelser. Disse vilkår skal være objektive, ikkediskriminerende og offentligt tilgængelige og kan vedrøre

[...]

3) forhold, som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence for produktion og handel med elektricitet.

Elforsyningslovens § 73 a vedrører Forsyningstilsynets godkendelse af de kollektive elforsyningsvirksomheders metoder for fastsættelse af priser og betingelser for at anvende transmissions- og distributionsnet:

Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Forsyningstilsynet.

Stk. 2. Forsyningstilsynet kan godkende metoder for begrænsede købergrupper og for et begrænset tidsrum som led i kollektive elforsyningsvirksomheders metodeudvikling. Forsyningstilsynet kan sætte vilkår for godkendelsen af sådanne metoder.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om indholdet af de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, herunder tariffer.

Ifølge elforsyningslovens § 76 skal de kollektive elforsyningsvirksomheder anmelde følgende til Forsyningstilsynet:

- 1) de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til transmissions- og distributionsnet, herunder tariffer, jf. § 73 a,
- 2) priser, tariffer og betingelser for ydelser, der omfattes af bevillingerne, samt grundlaget for fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler efter Forsyningstilsynets nærmere bestemmelse,
- 3) dokumentation for udskillelse af kommercielle aktiviteter,
- 4) dokumentation for regnskabsmæssig adskillelse af aktiviteter,
- 5) regnskaber og andre oplysninger efter Forsyningstilsynets nærmere bestemmelse til brug ved fastsættelsen af og tilsynet med de i § 69 nævnte indtægtsrammer og
- 6) aftaler om transit, herunder forhandlede priser og betingelser.

Stk. 2. For virksomhed, der varetages af Energinet eller denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet, skal der, for så vidt angår systemansvars- og transmissionsydelser, til Forsyningstilsynet anmeldes priser, tariffer og betingelser for ydelser samt grundlaget for fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler, efter Forsyningstilsynets nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Forsyningstilsynet kan endvidere pålægge ejere af kraft-varme-produktionsanlæg at anmelde salgspriser for fjernvarme samt grundlaget for prisfastsættelsen.

Stk. 4. Forsyningstilsynet kan fastsætte regler om anmeldelser efter stk. 1-3.

BEKENDTGØRELSE OM ØKONOMISK REGULERING AF ENERGINET.DK (BEKENDTGØRELSE NR. 916 AF 27. JUNI 2016)

Efter bekendtgørelsen om økonomisk regulering af Energinet kan Energinet indregne nødvendige omkostninger ved effektiv drift for de aktiviteter, der varetages i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet, jf. § 2:

Energinet.dk kan i priserne for de aktiviteter, der varetages i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark, indregne nødvendige omkostninger ved effektiv drift og nødvendig forrentning af kapital.

LOV OM ENERGINET (LOVBEKENDTGØRELSE NR. 997 AF 27. JUNI 2018)

Energinets formål er bl.a. at sikre en effektiv drift, ligesom Energinet varetager opgaven som systemansvarlig virksomhed, jf. § 2:

Energinets formål er at sikre en effektiv drift og udbygning af den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet og at sikre åben og lige adgang for alle brugere af netene.

Stk. 2. Energinet varetager efter reglerne i denne lov samt efter reglerne i lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning og med baggrund i en sammenhængende og helhedsorienteret planlægning systemansvarlig virksomhed og eltransmissionsvirksomhed, herunder opgaven som uafhængig systemoperatør, og gastransmissionsvirksomhed. Endvidere varetager Energinet administrative opgaver vedrørende miljøvenlig elektricitet i medfør af lov om elforsyning, administrative opgaver vedrørende miljøvenlig elektricitet i medfør af lov om fremme af vedvarende energi og administrative opgaver i medfør af lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg. Energinet kan endvidere varetage gasdistributions-, gaslager- og gasopstrømsrørlednings- og gasopstrømssystemvirksomhed. Energinet kan tillige efter pålæg fra energi-, forsynings- og klimaministeren varetage opgaver vedrørende forundersøgelser og koblingsanlæg. Endelig kan Energinet varetage olierørledningsvirksomhed og dertil knyttet separationsvirksomhed.

BEKENDTGØRELSE OM NETVIRKSOMHEDERS, REGIONALE TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDERS OG ENERGINET.DK'S METODER FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER M.V. (METODEBEKENDTGØRELSEN) (BEKENDTGØRELSE NR. 1085 AF 20. SEPTEMBER 2010)

Metodebekendtgørelsens § 1 foreskriver, at Energinet skal anmelde de metoder, der anvendes til at fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, til Forsyningstilsynet:

Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer, til Energistilsynets godkendelse.

Stk. 2. Energistilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksomhedernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer.

Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af datoen for tilsynets godkendelse.

Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav.

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN

Denne sag vedrører spørgsmålet om, Forsyningstilsynet kan godkende, at langsomme reserver med en responstid på op til 90 minutter i indkøb af erstatningskapacitet for mFRR ved udetid på kontraherede anlæg kan erstattes af anlæg med en tilsvarende længere responstid på op til 90 minutter. Sagen vedrører også spørgsmålet om, Forsyningstilsynet kan godkende, at aktører får dispensationen til og er forpligtet til at byde ind i regulerkraftmarkedet i tre sammenhængende timer fra timen $t1$, dvs. den time, hvor Energinet accepterer budet på levering af erstatningskapacitet.

RETSGRUNDLAG

Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet har indgivet metodeanmeldelsen med henvisning til elforsyningslovens § 31, stk. 2, hvorefter Energinet kan stille vilkår for brugernes adgang til at benytte virksomhedens ydelser. Disse ydelser skal være objektive, ikke-diskriminerende og offentligt tilgængelige og kan efter stk. 2, nr. 3, vedrøre forhold, som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence for produktion og handel med elektricitet.

I mail af 11. juli 2019 anmodede Forsyningstilsynet Energinet om at oplyse baggrunden for henvisningen til elforsyningslovens § 31, stk. 2, herunder om andre bestemmelser efter Energinets vurdering er relevante i den materielle vurdering af, om metoden kan godkendes. Forsyningstilsynet oplyste samtidig, at bestemmelsen ikke umiddelbart forekommer relevant i relation til nærværende sag. Elforsyningslovens § 31, stk. 2, omhandler Energinets krav til markedsaktørerne ved brug af Energinets netværk – og ikke Energinets krav til indkøb, hvilket den anmeldte metode vedrører.

Energinet fremsendte den 12. juli 2019 svar på Forsyningstilsynets anmodning. Energinet anfører i sit svar, at Energinet skal sikre overholdelse af elforsyningslovens § 31, stk. 2, i forhold til at agere markedsfølsomt og overholde generelle krav om konkurrenceudsættelse, når Energinet fx foretager indkøb. Energinet beder dog Forsyningstilsynet om materielt at vurdere metodeanmeldelsen efter elforsyningslovens § 27 a, stk. 2.

Forsyningstilsynet vurderer, at elforsyningslovens § 31, stk. 2, ikke er relevant for nærværende metodeanmeldelse, idet bestemmelsen vedrører Energinets mulighed for at stille vilkår for markedsaktørernes adgang til at benytte Energinets ydelser.

Det er derimod Forsyningstilsynets vurdering, at Energinets metodeanmeldelse om indkøb af erstatningskapacitet for mFRR ved udetid på kontraherede anlæg skal vurderes efter elforsyningslovens § 27 a, stk. 2, der foreskriver, at Energinet skal anvende markedsbaserede metoder ved anskaffelse af energi og andre ydelser til at opretholde det fastsatte niveau for elforsyningsikkerhed, ligesom anmeldelsen skal vurderes i forhold til de generelle principper fastsat i elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 16, der foreskriver, at Energinet skal anvende gennemsigtige, ikke-diskriminerende, markedsbaserede metoder ved anskaffelse af den energi, Energinet anvender til at udføre sit hverv.

På baggrund af ovenstående vil metodeanmeldelsen blive vurderes efter elforsyningslovens § 27 a, stk. 2, og de generelle principper i § 28, stk. 2, nr. 16.

VURDERING AF METODEN EFTER ELFORSYNINGSLovens § 27 A, STK. 2, OG PRINCIPPERNE I § 28, STK. 2, NR. 16

Forsyningstilsynet skal vurdere, om den anmeldte metode om indkøb af erstatningskapacitet ved udetid på kontraherede anlæg kan godkendes efter elforsyningslovens § 27 a, stk. 2, og de generelle principper i § 28, stk. 2, nr. 16.

Energinets anmeldelse er indgivet efter elforsyningslovens §§ 73 og 76 samt § 1 i bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010, hvorefter kollektive elforsyningsvirksomheder skal anmelde sine metoder for fastsættelse af priser og vilkår til behandling og godkendelse hos Forsyningstilsynet.

MARKEDSBASERET

Forsyningstilsynet konstaterer, at Energinet ønsker og forventer at øge udbuddet med minimum 125 MW og dermed konkurrencen i indkøb af erstatningskapacitet for mFRR.

Forsyningstilsynet konstaterer yderligere, at de af Energinet anmeldte ændringer ikke belaster nuværende deltagende markedsaktører og alene giver markedsaktører med anlæg med en langsom responstid mulighed for at deltage i indkøb af erstatningskapacitet for mFRR.

Forsyningstilsynet forstår, at ændringerne af 25. september 2019 desuden sikrer, at der rent faktisk forekommer en leverance senest 90 minutter efter aktivering af et langsomt bud, således at reservedelingsaftalen med SvK overholdes.

Energinets tilføjelse indebærer, at aktører, som får accepteret deres langsomme bud i indkøbet af erstatningskapacitet til driftstimen t_1 , får dispensation fra kravet i regulerkraftmarkedet om en responstid på 15 minutter. Aktørerne er samtidig forpligtet til at afgive regulerkraftbud i tre sammenhængende timer fra driftstimen t_1 , dvs. time t_1 , t_2 og t_3 . Dermed kan aktiveringen af langsomme bud forsætte uden at være afhængig af, at aktøren skal løbe en risiko, og leverancen leveres senest 90 minutter efter aktivering.

Problemstillingen om risikoen for en manglende leverance er nærmere beskrevet i boks 1 nedenfor.

BOKS 1 | RISIKO FOR MANGLENDE LEVERANCE

Aktører med et langsomt anlæg med en responstid på op til 90 minutter, kan i medfør af Energinets tilføjelse til den anmeldte metode få dispensation (for kravet om en responstid på 15 minutter) til at byde ind i regulerkraftmarkedet. Dispensation opnås for den samme driftstid t , som aktørens langsomme bud accepteres for ved indkøb af erstatningskapacitet for mFRR.


Hvis en aktør med et langsomt anlæg på op til 90 minutter kun har opnået dispensation til at levere regulerkraft i driftstid t_1 og ikke den efterfølgende driftstid t_2 , indgår aktørens bud ikke i merit-order-listen for driftstid t_2 , hvorfor Energinet ikke kan udvælge budet til forsat aktive- ring. Aktøren har derfor to valgmuligheder 1) vælge at forsætte opvarm- ningen af anlægget og rent faktisk levere regulerkraft i de efterfølgende timer eller 2) at slukke anlægget ved udløbet af driftstid t_1 uden at le- vere regulerkraft (aktøren kan i det hele taget undlade at starte anlægget op og blot modtage rådighedsbeløbet).

Tag følgende scenarie: *Aktør 1* har vundet indkøbet af erstatningskapaci- tet for mFRR til timen t_1 , mens *aktør 2* og *3* henholdsvis har vundet til ti- men t_2 og t_3 .

Vælger *aktør 1* og *2* at slukke opvarmningen af anlægget ved udløbet af deres respektive timer t_1 og t_2 (eller blot at undlade at starte deres anlæg op), vil der ikke blive leveret regulerkraft i to timer. Sker ovenstående ud- skydes leverancen i mere end de tilladelige 90 minutter.

Bliver *aktør 1* startet i slutningen af time t_1 (fx 50 minutter efter driftstimen dvs. $t_1+50min$) vil opvarmningsperioden på op til 90 minutter gå på tværs af i alt tre sammenhængende driftstimer (i det konkrete tilfælde vil regu- lerkraft først kunne leveres fra driftstid $t_3+20min$, jf. figur 2 for en illu- stration af det konkrete tilfælde). *Aktør 1* har imidlertid ingen dispensation fra Energinet om at levere regulerkraft i time t_1 og t_2 . Energinet kan der- for ikke aktivere/signalere *aktør 1* i regulerkraftmarkedet til at forsætte med opvarmningen i de pågældende timer. *Aktør 1*'s (stadig forøgede) levering vil blive afregnet som ubalancer, indtil anlægget er fuldt opvar- met, så anlægget kan leve op til kravet om en 15 minutters respons tid og bydes ind i regulerkraftmarkedet. *Aktør 1* må derfor løbe risikoen at le- vere regulerkraft uden at kende til regulerkraftprisen, og til om Energinets behov er op- eller nedregulering, fordi deres levering vil blive afregnet som ubalancer.

FIGUR 2 | ILLUSTRATION AF DET KONKRETE TILFÆLDE OG BAGGRUNDEN FOR EN DISPENSATION FRA KRAVET OM 15 MIN. RESPONSTID



Kilde: Forsyningstilsynet.

I Forsyningstilsynets rapport om *Energinets indkøb af reserver i elsystemet* fra december 2018 anbefalede tilsynet Energinet om at komme med forbedringsforslag i forhold til at forbedre konkurrencesituationen i indkøb af erstatningsreserver for mFRR i DK2. Konkurrencesituationen led særligt af en høj koncentreret udbudsside i 2017.

Forsyningstilsynet anser Energinets metodeændring om at tillade anlæg med en langsom responstid at deltage i indkøb af erstatningskapacitet for mFRR ved udetid på kontraherede anlæg med en langsom responstid som et forslag til forbedring af markedet for indkøb af erstatningskapacitet for mFRR i DK2. Forsyningstilsynet vurderer, at metodeændringen vil bidrage til en forøget udbudsside og dermed en forbedret konkurrencesituation i forhold til tilsynets vurdering af konkurrencesituationen af indkøb af erstatningskapacitet for mFRR i DK2 i 2017.

PÅVIRKNING AF MARKEDET

Lyngby Kraftvarmeværk bemærker i sit høringssvar, at Energinets metodeanmeldelse er et voldsomt indgreb på det velfungerende marked for mFRR. I en sektor med store fysiske investeringer er det særligt vigtigt, at investorerne kan have tillid til, at TSO'en som naturlig monoposonist på indkøb af systemydelser ikke misbruger sin status til at opnå kortsigtede besparelser på bekostning af investorernes tillid til markedet.

Foranlediget af begrænset kapacitet (bud) og manglende konkurrence i markedet for mFRR-kapacitet opleves perioder – særligt i oktober 2016 og oktober 2018 – med rekordhøje priser ved køb af mFRR-kapacitet i erstatningsauktioner. På denne baggrund ønsker Energinet at øge udbuddet – og dermed konkurrencen – i markedet for mFRR-kapacitet i DK2 således, at risikoen for, at lignende situationer måtte opstå, minimeres.

Energinet har således en interesse i at øge udbud og konkurrence i markedet, ligesom Energinet har en forpligtelse til at sikre en effektiv drift, ligesom omkostninger til fx indkøb af reservekapacitet skal være nødvendige, jf herved § 2 i bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet. Markedsaktører ønsker ikke nødvendigvis de mulige effekter heraf, herunder lavere priser, idet de høje priser i 2016 og 2018 naturligt udgør et incitament for aktørerne i markedet.

Hvis aktørerne kan levere det for Energinet nødvendige produkt, bør der være incitament til, at der bydes flere MW ind i markedet. Det er således Forsyningstilsynets vurdering, at Energinets metodeændring medfører, at flere har mulighed for at byde ind i markedet for mFRR-reservekapacitet i DK2.

Energinet har oplyst, at der inden for de seneste 6-9 måneder er godkendt 80 MW til mulig levering af mFRR i DK2. Sammenholdt med en rundspørge i markedet forventer Energinet at øge udbuddet i markedet med minimum 125 MW. Forsyningstilsynet finder ikke Energinets minimumsforventning afgørende for tilsynets metodegodkendelse. Forsyningstilsynet vurderer, at det er tilstrækkeligt, at der inden for det seneste halvår er godkendt potentielle leverandører af mFRR i DK2, der således har mulighed for faktisk at levere reserven.

Metodeændringen bidrager således efter Forsyningstilsynets vurdering til øget udbud og en forbedret konkurrence.

GENNEMSIGTIG

Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet ønsker at tilføje et afsnit 1.6.5 i "Udbudsbetaingelser for systemydelser til levering i Danmark", som betyder, at langsomme reserver med en responstid på op til 90 minutter i erstatningsindkøb kan erstattes af anlæg med en tilsvarende længere responstid (op til 90 minutter).

Energinet har mulighed for at købe op til 300 MW fra anlæg med en responstid på op til 90 minutter. Når grænsen på de 300 MW er nået, skal der indkøbes reserver med en responstid på maksimalt 15 minutter for det resterende behov. Der skelnes ikke mellem reserver med en responstid på maksimalt 15 minutter og en responstid på maksimalt 90 minutter.

Forsyningstilsynet finder, at selve metoden for indkøb af erstatningskapacitet ved udetid på kontraherede anlæg vil være gennemsigtig, idet kapaciteten udbydes gennem en offentlig auktion, der gennemføres på samme tid som de daglige auktioner.

Energinet sendte metoden for indkøb af erstatningskapacitet ved udetid på kontraherede anlæg i høring i perioden den 13. maj 2019 til den 23. maj 2019. Forsyningstilsynet sendte Energinets metodeanmeldelse i offentlig høring i perioden 1. juli 2019 til 12. august 2019. Forsyningstilsynet har sendt udkast til afgørelse i offentlig høring i perioden fra den 5. september 2019 til den 19. september 2019. Forsyningstilsynet modtog den 25. september 2019 en tilføjelse til metoden fra Energinet, hvorefter Forsyningstilsynet har tilpasset afgørelsen og sendt et nyt udkast til afgørelse i offentlig høring i perioden fra den 3. oktober 2019 til den 8. oktober 2019.

Energinets korte høringsperiode forud for anmeldelsen den 13. juni 2019 begrundes med, at det er en minimal tilføjelse til udbudsbetingelserne for systemydelser til levering i Danmark. Herudover ønsker Energinet, at metoden skal kunne anvendes i efteråret 2019, hvorfor en hurtig proces er nødvendig. Energinet har ikke gennemført en høring over ændringen anmeldt den 25. september 2019. Energinet har anført, at årsagen er, at ændringen imødekommer de tidligere høringssvar til anmeldelsen af 13. juni 2019

Forsyningstilsynet bemærker Energinets korte høringsperiode. Forsyningstilsynet afholder også en kort partshøring af Energinet og en offentlig høring af nyt udkast til afgørelse. Det skyldes, at der er tale om en enkelt tilføjelse til metoden og et hensyn om, at Energinet ønsker en snarlig anvendelse af metoden. Forsyningstilsynet vurderer, at Energinets og Forsyningstilsynets egen korte høringsperiode ikke har betydning for metodens gennemsigtighed.

IKKE-DISKRIMINERENDE

Forsyningstilsynet bemærker, at alle markedsaktører, som lever op til de generelle krav om at levere mFRR samt har en responstid på op til 90 minutter, kan deltage i indkøb af erstatningskapacitet for mFRR. Forsyningstilsynet vurderer, at der ikke er tale om usaglig forskelsbehandling i forhold til markedsaktører, der alene kan levere reserver med en responstid på over 90 minutter, idet tilsynet lægger til grund, at Energinet ikke kan gøre brug af så langsomme reserver.

Forsyningstilsynet bemærker, at alle aktører, som har fået accepteret langsomme bud med en responstid på op til 90 minutter i indkøb af erstatningskapacitet for mFRR til driftstimen t_1 , har fået dispensation fra kravet om 15 minutter responstid. Aktørerne er samtidig forpligtet til at byde ind i tre sammenhængende timer fra driftstimen t_1 , dvs. t_1 , t_2 og t_3 . Forsyningstilsynet lægger til grund, at Energinet ikke kan tillade en udskydelse af leverancen i længere tid end 90 minutter, og at forpligtelsen alene rettet mod aktører med langsomme bud netop sikrer, at de langsomme bud leveres senest efter 90 minutter, og at forpligtelsen gør det muligt for de langsomme bud faktisk at deltage i indkøbet af erstatningskapacitet for mFRR.

Forsyningstilsynet vurderer på den baggrund, at den anmeldte metode med den beskrevne dispensation fra Energinets side (se ovenfor under overskriften "Markedsbaseret") ikke udgør en usaglig forskelsbehandling i forhold til aktører, der får accepteret hurtigere bud med en responstid på 15 minutter.

INFORMATIONASASYMMETRI

Lyngby Kraftvarmeværk og Dansk Energi stiller sig tvivlende over for, om metodeændringen betyder, at der vil være aktører, der modtager information om Energinets reguleringsbehov, mens der endnu kan handles i intraday-markedet. Det er således et spørgsmål om informationsasymmetri og et samtidigt overlap med IDCZGCT (Intraday Cross-Zonal Gate Closure Time).

Lyngby Kraftvarmeværk anfører i sit hørings svar, at overlap mellem transmissionssystemoperatørens aktivering og åbne kommercielle markeder giver meget reelle muligheder for, at Energinets aktivering af et anlæg giver information til markedet, som betyder, at kommercielle handler svinger balancen i markedet. Informationsasymmetrien betyder, at der er aktører, der ligger inde med Energinets forventning til balancemarkedet, mens intraday-markedet fortsat er åbent. Der bør ifølge Lyngby Kraftvarmeværk være en klar adskillelse mellem markedets og Energinets ageren – den skæring er pt. 45 minutter før driftstimen, hvilket ifølge Lyngby Kraftvarmeværk virker godt.

Dansk Energi anfører, at den aktiverede aktør, dvs. et anlæg med en responstid på 90 minutter, er bekendt med et reguleringsbehov, mens intraday-markedet fortsat er åbent for handel.

Forsyningstilsynet har forelagt hørings svarene for Energinet, hvortil Energinet bemærker, at alle anlæg aktiveres på samme tid ud fra en proaktiv³ balanceringsfilosofi og ud fra reservedelingsaftalen med SvK. Energien fra langsomme bud, dvs. fra anlæg med en responstid på op til 90 minutter, kommer med en responstid, der er længere end 15 minutter. Energinet er bekendt med buddenes responstid, og når Energinet ved dette, er det ifølge Energinet ikke et problem at håndtere for kontrolcenteret hos Energinet.


Energinet oplyser videre, at der heller ikke er en løbende informationsfordel, idet kontrolcenteret forlænger bud på samme tid og/eller deaktiverer bud på samme tid, uanset om det er et langsomt eller hurtigt anlæg.

Hvis Energinet aktiverer et langsomt anlæg med en responstid på mere end 15 minutter, tages der højde for dette forhold i mængden af mFRR, der aktiveres. På grundlag af reservedelingsaftalen med SvK justeres dette via Øresundforbindelsen, så balancen altid opretholdes.

Praksis vil ifølge Energinet således være den samme som i dag, hvor Energinet har indkøbt 200 MW mFRR med en responstid på mere end 15 minutter. Der vil på samme måde som i dag ikke eksistere informationsasymmetri. Alle aktører bliver gjort bekendt med Energinets behov på samme tidspunkt, idet langsomme reserver aktiveres ligesom almindelig regulerkraft typisk 22 minutter før driftstimen (et sted mellem 30 minutter og 15 minutter før driftstimen), såfremt der er tale om håndtering af forventede ubalancer. Ved ikke forventede ubalancer kan buddene aktiveres når som helst inde i timen.

Aktører, som aktiveres til levering af regulerkraft i driftstimen t , aktiveres tidligst 30 minutter før driftstimen ($t-30min$). Da intraday-markedet lukker for bud timen før driftstimen ($t-60min$), kan de aktiverede aktører i regulerkraftmarkedet derfor ikke udnytte deres nye viden om Energinets reguleringsbehov i intraday-markedet, jf. figur 3 for en tidslinje over deadlines i mFRR-, regulerkraft- og intraday-markedet.

FIGUR 3 | TIDSLINJE FOR MFRR-, REGULERKRAFT- OG INTRADAYMARKEDET TIL DRIFTSTIMEN 'T'



Kilde: Forsyningstilsynet.

Note: 'D-1' henviser til dagen inden driftsdøgnet. Bogstavet 't' er selve driftstimen, mens 't-Xmin' er X antal minutter før driftstimen. GCT står for gate closure time, som angiver deadline for fx indsendelse af bud til det pågældende marked.

³ Dvs., at ubalancer imødegås med aktivering af mFRR. Ved proaktiv driftsplanlægning kan Energinet således forudsige ubalancer godt nok (det kan lade sig gøre, fordi aktørernes planer er tilstrækkeligt pålidelige) til, at den langsomme manuelle reservekapacitet og reserveenergi kan udgøre en stor del af reguleringen. Den proaktive balanceringsfilosofi står i modsætning til den reaktive, hvor TSO'en reagerer, når ubalancerne kan konstateres.

Forsyningstilsynet lægger under hensyntagen til det oplyste fra Energinet vægt på, at Energinet aktiverer de langsomme reserver indkøbt på 5-årige kontrakter på samme måde som almindelig mFRR, der således aktiveres på samme tid som de øvrige anlæg. Det lægges derfor til grund, at der ikke er aktører, der modtager information forud for de øvrige aktører i markedet.

Forsyningstilsynet bemærker endvidere, at det i medfør af EU-forordningen om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT)⁴ bl.a. er forbudt for personer, som er i besiddelse af intern viden vedr. et engrosenergiprodukt, at benytte denne viden ved at erhverve eller afhænde engrosenergiprodukter, som den interne viden vedrører, jf. artikel 3(1), litra a.

På baggrund af Energinets oplysninger er det Forsyningstilsynets vurdering, at Energinets metodeanmeldelse ikke indebærer ændringer i den måde, hvorpå information håndteres. Praksis er således uændret.

UDVÆLGELSE AF BUD

Ørsted anfører i sit høringssvar, at Energinet altid tager fra billigste bud ved aktivering af mFRR-bud og stiller spørgsmålstejn ved, om dette også er tilfældet, hvis det billigste bud er 90 minutter om at levere, herunder hvilke kriterier der gælder, hvis buddet springes over.

Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet til tilsynet har oplyst, at Energinet altid tager fra billigste bud. Det gælder også, hvis det billigste bud har en responstid på 90 minutter.

For så vidt angår kriterierne for budoverspringning, sker der ingen ændringer.

IT-ÆNDRINGER

Ørsted har i sit høringssvar til Forsyningstilsynet anført, at ændringen for at indmelde bud om formiddagen og regulerkraftbud om eftermiddagen kan virke simple og ikke særligt IT-tunge. Men det kræver systemer, der kan håndtere det automatisk for at sikre, at man har reserven og løbende indmelder samt, at man er klar til at aktivere den.

Forsyningstilsynet har hørt Energinet herom og bemærker efter Energinets oplysninger, at tidsrammerne er identiske med i dag, hvor kapacitetsbud skal afgives om formiddagen, mens mFRR-bud svarende til den vundne kapacitet skal indsendes om eftermiddagen. Nærværende metodeanmeldelse ændrer ikke herpå. Energinet bemærker i tillæg hertil, at anlæg, der leverer energi, i dag skal indsende køreplaner og opdatere køreplaner, hvilket heller ikke ændres. Bud afgives således på samme måde som i dag. Der er således ingen nye IT-ændringer, men alene en tilføjelse af oplysninger på e-mail. Forsyningstilsynet vurderer, at der er tale om en ændring, der ikke stiller nye krav til aktørerne.

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at interesserede markedsaktører alene vil skulle opfylde objektive krav for at deltage i indkøb af erstatningskapacitet for mFRR.

⁴ EU-forordning nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011.

Det er således Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte metode ikke vil indebære diskrimination mellem markedsaktører.

ØVRIGE FORHOLD

MARKEDSFORSKRIFT C2

Ørsted bemærker i sit høringssvar til Forsyningstilsynet, at Ørsted gerne så, at den forventede justering af Markedsforskrift C2 (om balancemarked og balanceafregning) var en del af nærværende metodeændring, og at justeringen kunne ses nu.

Dansk Energi anfører, at Energinet burde have vedlagt metodeanmeldelsen de forventede ændringer i C2, så Dansk Energi og andre aktører havde mulighed for at kommentere på dem.

Energinet bemærker hertil, at tilpasninger til forskrifter foretages, når metoden er godkendt. Den eneste ændring i forskrift C2 vil være en tilføjelse i en note, der undtager reserver købt med en responstid på op til 90 minutter fra at efterleve kravet i C2s afsnit 2.2 om levering på 15 minutter. Øvrige bestemmelser i forskriften vil være identiske for anlæg med forskellige responstider.

Forsyningstilsynet lægger på denne baggrund til grund, at Markedsforskrift C2 ændres inden for rammerne af nærværende godkendelse.

EMAIL SOM KOMMUNIKATIONSFORM

Det fremgår af tilføjelsen til afsnit 1.6.4 i udbudsbetingelserne for systemydelser til levering i Danmark, at der i tillæg til den normale auktion for manuelle reserver skal fremsendes en e-mail til Energinet med information om bud-ID på reservebud med en responstid på mere end 15 minutter. Samtidig skal Energinet informeres om bud-ID på det bud, der efterfølgende indsendes til aktivering af mFRR.

Lyngby Kraftvarmeværk bemærker i sit høringssvar, at e-mail ikke er en sikker kommunikationsform, at og levering kan forsinkes.

Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet ønsker, at nærværende metode er simpel og ikke kræver store ressourcer, herunder store ændringer. Energinet anvender også e-mail til informationsudveksling for leveringsevnekontrakter i DK1, hvilket efter Energinets oplysninger ikke hidtil har skabt problemer.

Forsyningstilsynet lægger på den baggrund til grund, at Energinets anvendelse af e-mail til informationsudveksling frembyder den tilstrækkelige sikkerhed uden risiko for væsentlige forsinkelser.

SAMMENFATNING

Når langsomme anlæg med en responstid på 90 minutter er ude af stand til at levere manuelle reserver, erstattes det i dag af hurtigere anlæg med en responstid på op til 15 minutter. Det vil sige, at Energinet i dag køber manuelle reserver med en hurtigere responstid, end hvad der er nødvendigt.

Energinets metodeændring indebærer, at Energinet i sit erstatningsindkøb kan købe et produkt, der svarer til det, der er ude. Energinet vil fastsætte responstiden således, at der som minimum rådes over 300 MW manuelle reserver med en responstid på op til 15 minutter. Ændringen indebærer desuden, at aktører med anlæg med en responstid på op til 90 minutter, er forpligtet til også at afgive regulerkraftbud i tre sammenhængende timer fra driftstimen *t1*, hvilket sikrer en egentlig leverance senest 90 minutter efter aktivering.

Forsyningstilsynet vurderer, at metoden er markedsbaseret, gennemsigtig og ikke-diskriminerende og vurderer derfor samlet set, at den anmeldte metode opfylder kravene i elforsyningslovens § 27 a, stk. 2, og lever op til de generelle principper i § 28, stk. 2, nr. 16.

Forsyningstilsynet finder i den sammenhæng anledning til at henvise til § 2 i bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet, der foreskriver, at Energinet kan indregne nødvendige omkostninger ved effektiv drift i priserne for de aktiviteter, de varetager som systemansvarlig virksomhed, jf. § 2, stk. 2, lov om Energinet.

I dag indkøber Energinet et hurtigere produkt, end det er nødvendigt for at dække Energinets behov. I tillæg til at øge udbuddet (og dermed konkurrencen) i markedet indebærer godkendelsen af Energinets metodeanmeldelse, at Energinet får mulighed for i højere grad at købe effektivt ind i erstatningsauktioner ved udetid på anlæg, der har solgt kapacitet på de nugældende femårige kontrakter på mFRR-kapacitet i DK2.

Forsyningstilsynet bemærker endvidere, at Energinet arbejder på et nyt markedsdesign for indkøb af mFRR-kapacitet i DK2 med en forventet ikrafttræden i 2021. I dette design vil der efter Energinets oplysninger blive taget højde for, at anlæg med en responstid på længere end 15 minutter kan deltage i markedet til levering af reserver (op til grænsen på 300 MW, som reservedelingsaftalen mellem Energinet og SvK tillader).

Afgørelsen er truffet i medfør af elforsyningslovens §§ 73 a, stk. 2 og 76, stk. 2, jf. § 27 a, stk. 2, og under iagttagelse af de generelle principper fastsat i § 28, stk. 2, nr. 16.

KLAGEVEJLEDNING

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. elforsyningslovens § 89, stk. 1. Klage skal være skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt.

Klagen indgives til:

Energiklagenævnet
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Tlf.: 72 40 56 00
E-mail: ekn@naevneneshus.dk

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og nævnets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk.

Med venlig hilsen

Carsten Smidt
Direktør