

Forsyningstilsynet
Att. Carl Helman

Høring angående reserveforsyning på Bornholm

25. maj 2020

Ørsted takker for at kunne give høringsvar. Vi har ikke tidligere givet høringsvar på denne metode, men vi er efterfølgende blevet opmærksomme på, at der ikke er konsistens til øvrige metoder, der indholdsmæssigt er omhandler tilsvarende ydelser. Det er især høringen: "Energinet's anmeldelse af metodeforslag for indkøb af kapacitet for manuelt aktiverede reserver til frekvensgenoprettelse i Vestdanmark og Østdanmark efter 2020 og for udveksling af kapacitet mellem Vestdanmark og Østdanmark".

Jeres ref. Carl Helman
Vores ref. Jes Smed & Jørn Klitgaard
Dok. ansvarlig JORKL/JESSM

Bududvælgelse. Det er uklart for Ørsted, hvordan bududvælgelsen foretages, hvis den tilbudte mængde ikke passer eksakt til den ønskede mængde. Opløses buddene, springes bud over eller indkøbes der ekstra mængder?

Budstørrelse. Energinet accepterer budstørrelser op til 55 MW, svarende til 100 % af markedet. Bud på store enheder bliver billigere, hvis der kan gives sammenhængende bud eller koblede bud. Budstørrelsen på Bornholm giver derfor god mening. I modsætning hertil accepterer Energinet ikke bud større end 10 MW i mFFR kapacitetsmarkedet på DK2. Dette svarer til 1,67 % af behovet på 600 MW. Dette komplicerer og fordyrer bud på DK2. Det bornholmske bud tillader koblede bud og dette afviser Energinet på DK2. Ørsted betragter produkterne på Bornholm og DK2 som identiske. Der skal tillades større bud og koblede bud på DK2.

Med venlig hilsen
Ørsted

Jes Smed

jessm@orsted.dk
Tlf. 9955 2540