

**ENERGINET**

Energinet  
Tonne Kjærsvej 65  
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44  
info@energinet.dk  
CVR-nr. 28 98 06 71

Dato:  
1. maj 2023

Forfatter:  
MOA/MOA

**NOTAT**

# HØRINGSNOTAT FOR ANMELDELSE AF LANGSOMME RESERVER SOM ET SPECIFIKT PRODUKT EFTER ELBALANCEFORORDNINGENS ARTIKEL 26

Energinet har i perioden 28. marts 2023 til 28. april 2023 haft anmeldelse af langsomme reserver som et specifikt produkt efter elbalanceforordningens artikel 26 i høring.

I perioden har Energinet modtaget ét høringssvar fra Dansk Fjernvarme.

Energinet har i det følgende behandlet høringssvaret. Dele af høringssvaret er citeret direkte i det følgende og det fulde høringssvar er vedlagt anmeldelsen.

Høringssvaret gav ikke anledning til ændringer i anmeldelsen.

**Dansk Fjernvarme:**

”Det skal bemærkes, at Energinet ikke skal bruge de langsomme reserver som erstatning for standardproduktet, når det kommer til almindelig balancering. De langsomme reserver forventes i stedet primært at skulle bruges i situationer med større og/eller længerevarende udfald, hvorved de ikke typisk vil konkurrere med standardproduktet. Det bemærkes endvidere, at Energinet i indkøbet af mFRR-kapacitet har mulighed for at indkøbe op til 300 MW langsomme reserver. Det betyder, at såfremt reserver, der lever op til kravene for standardproduktet, er billigere end de langsomme reserver, vil disse reserver til enhver tid blive indkøbt frem for de langsomme reserver.

Overordnet bakker Dansk Fjernvarme op om muligheden for at indkøbe og aktivere langsomme reserver lokalt og udenfor MARI, når Energinet indtræder på den fælleseuropæiske energiaktiveringsplatform MARI.

Derfor anbefaler Dansk Fjernvarme, at anmeldelsen af langsomme reserver som et specifikt produkt efter elbalanceforordningens artikel 26 godkendes af Forsyningstilsynet.”

**Energinets svar:**

Energinet ønsker at sikre både driftssikkerheden og et omkostningseffektivt indkøb af mFRR-kapacitet efter overgangen til MARI. Begge dele kan imødekommes ved at fortsætte indkøbet af langsomme reserver. De langsomme reserver bliver udelukkende indkøbt, såfremt det medfører et samlet billigere indkøb af mFRR sammenlignet med indkøb uden langsomme reserver.

Energinet omdanner ikke det specifikke produkt, langsomme reserver, til et standardprodukt og derfor foretages indkøb og aktivering udenfor den fælleseuropæiske energiaktiveringsplatform MARI.

Energinet bemærker, at Dansk Fjernvarme anbefaler en godkendelse af anmeldelsen.