



ENERGITILSYNET

Thy-Mors Energi Elnet A/S
Elsøvej 107
7900 Nykøbing Mors

16. december 2015
Detail & Distribution
12/05812
/BEJ, NOJ

AFGØRELSE | OM FORHØJELSE AF THY-MORS ENERGI ELNET A/S' IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning fra Thy-Mors Energi Elnet A/S (herefter Thy-Mors) om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som følge af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder, nr. 1294 af 24. november 2010 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010).

Thy-Mors' ansøgning indeholder følgende projekter:

FORSTÆRKNING – TRANSFORMER

Anlægsinvesteringen består af etablering af 1 stk. 60/10 kV transformer. Der er i den forbindelse demonteret 1 stk. 60/10 kV transformer.

NYUDSTYKNINGER

Anlægsinvesteringen består af følgende nyudstyknings:

1. Stenbjerg parken, 14 grunde, 0 tilslutning
2. Nørgårsvej, 4 grunde, 1 tilslutning
3. Mynthevej, 14 grunde, 14 tilslutninger
4. Rønnebærvej, 17 grunde, 0 tilslutninger
5. Lyngby, 10 grunde, 4 tilslutninger

Der henvises i det efterfølgende til numrene.

KABELLÆGNING, 0,4 KV OG 10 KV

Anlægsinvesteringen består af etablering af 43,7 km 10 kV-kabelforbindelse, 7 km 0,4 kV-kabelforbindelse, 34 stk. 10/0,4 kV stationer, 34 stk. transformere og 93 stk. kabelskabe. Der er i den forbindelse demonteret 49,2 km 10 kV-luftledning, 7,0 km 0,4 kV-luftledning, 36 stk. 10/0,4 kV netstationer og 36 stk. transformere.

FORSTÆRKNING – NET

Anlægsinvesteringen består af etablering af 6,2 km 10 kV-kabelforbindelse, 4,2 km 0,4 kV-kabelforbindelse, 25 stk. kabelskabe, 6 stk. netstationer og 12 stk. transformere. Der er i den forbindelse demonteret 5 stk. transformere.

Anlægsinvesteringerne er idriftsat 2010.

SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 4171 5400
post@energitilsynet.dk
www.energitilsynet.dk

AFGØRELSE AF SAG 12/05812 OM FORHØJELSE AF THY-MORS ENERGI ELNET A/S' INDTÆGTSRAMME

På baggrund af sagsfremstillingen træffer Sekretariatet for Energitilsynet med nedenstående begrundelse afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnet A/S' kabellægning af luftledninger i 2010 er en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 2, nr. 18, litra c og litra e.

På baggrund af sagsfremstillingen træffer Sekretariatet for Energitilsynet med nedenstående begrundelse derudover afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnet A/S' investeringer, som er nyudstyknings, ikke er nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 2, nr. 18, litra a.

'Forstærkning – Net', og 'Forstærkning – Transformer' er ikke afgjort da disse er trukket tilbage, jf. sagsfremstillingen.

Sekretariatet forhøjer Thy-Mors' reguleringspris med de værdier, der fremgår af Tabel 4 kolonne 3, jf. § 12, stk. 1, nr. 1, og § 15, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. Forhøjelserne vil løbende blive korrigeret for den faktiske udvikling i virksomhedens leverede mængde elektricitet samt for den faktiske udvikling i reguleringsprisindekset.

SAGSFREMSTILLING, SAG NR. 12/05812

Thy-Mors ansøgte ved mail af 7. februar 2012 om de på side 1 i denne afgørelse nævnte projekter. Thy-Mors har løbende fremsendt korrektioner til disse ansøgninger, og svaret på spørgsmål fra sekretariatet i perioden 3. marts 2014 og frem til denne afgørelse.

Thy-Mors har trukket følgende projekter ud af ansøgningen:
'Forstærkning - Transformer', ved mail af 31. oktober 2014.
'Nyudstykning, Myntevej' ved mail af 12. maj 2015.
'Forstærkning – Net' ved mail af 30. juni 2015.

Thy-Mors har i ansøgningerne, og i mails af 9. september 2014, 27. februar 2015, 10. marts 2015 og 12. maj 2015 oplyst anlægssum, demonteringsomkostninger og kassationsværdi, samt indsendt dokumentation for de oplyste kassationsværdier.

Thy-Mors har i ansøgningerne, og ved mail af 15. december 2014 oplyst de forskellige projekters idriftsættelsesdatoer. Sekretariatet har på baggrund af de oplyste idriftsættelsesdatoer beregnet en vægtet idriftsættelsesdato for investeringer, hvor idriftsættelsen er sket løbende (kabellægning i 2010), jf. § 12, stk. 3 i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. Datoerne for idriftsættelse fremgår af Tabel 1.

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA VIRKSOMHEDEN OM NØDVENDIGE NYINVESTERINGER I 2010

	Kabellægning	Nyudstyknig Projekt 1	Nyudstyknig Projekt 2	Nyudstyknig Projekt 4	Nyudstyknig Projekt 5
Vægtet dato for idriftsættelse*	19-09-2010	28-07-2010	01-06-2010	25-06-2010	24-11-2010
Anlægssum (kr.)	18.085.314	165.570	55.235	88.528	641.908
Demonteringsomkostninger (kr.)**	1.436.745	-	-	-	-
Kassationsværdi (kr.)	1.700.167	-	-	-	-

Kilde: Thy-Mors Energi Elnet A/S og Sekretariatet for Energitilsynet

Note: * Den vægtede idriftsættelsesdato er beregnet på baggrund af de oplyste idriftsættelsesdatoer for ansøgningernes delinvesteringer for kabellægning i 2010

FOR KABELLÆGNING

I 2010 har der for flere delstrækninger af 0,4 kV-kabellægningen i været samgravning med Thy-Mors Energi Fibernet A/S, Thisted Kommune (gedelys), Morsø Kommune (gadelys) og TDC (telefon), og for delstrækninger af 10 kV-kabellægningen været samgravning med Thy-Mors Energi Fibernet A/S og Morsø Kommune (gadelys). Det fremgår af mail af 30. oktober 2014, at omkostninger til gravearbejde er ligeligt fordelt mellem forskellige ledningsejere, med eventuelle dybdetillæg. I mail af 14. juli 2015 oplyser Thy-Mors, at samgravning med 3. part er foretaget på markedsmæssige vilkår.

Thy-Mors oplyser i mail af 31. oktober 2014, at der ikke i forbindelse med kabel-lægningerne er foretaget reinvesteringer i nettet.

Thy-Mors redegør i mail af 1. juni 2015 for forskelle i længden af de idriftsatte og demonterede strækninger.

Thy-Mors har i mail af den 15. juni 2015 redegjort for kassationsværdien for anlæg, og omkostningerne til kabelskabe.

FOR NYUDSTYKNINGER

Thy-Mors oplyser i mail af 15. december 2014, at nyudstykningerne projekt 1-4 er foretaget i overensstemmelse med lokalplaner. Thy-Mors fremsender i samme forbindelse økonomiske modeller for de 5 nyudstykninger.

I mail af 29. januar fremsender Thy-Mors lokalplaner for projekt 1-4, og oplyser at projekt 5 er en privat udstykning uden lokalplan.

I mail af 15. december 2014 oplyser Thy-Mors, at der i forbindelse med projekt 2 har været samgravning med koncernforbundet virksomhed (Thy-Mors Energi Fibernet A/S) og 3. part (TDC). I samme mail oplyses at omkostninger til samgravning er ligeligt fordelt mellem forskellige ledningsejere, med eventuelle dybdetillæg. I mail af 14. juli 2015 oplyser Thy-Mors, at samgravning med 3. part er foretaget på markedsmæssige vilkår.

Thy-Mors oplyser i mail af 15. december 2014, at de nye udstykninger ligger inden for Thy-Mors forsyningsområde. I mail af 2. februar 2015 oplyses det, at projekt 5 er fjernet beliggende, og fører strøm til et område der ikke tidligere tilsluttet nettet.

Thy-Mors sender i mail af 19. oktober 2015 yderligere oplysninger om beliggenheden for projekt 5.

Thy-Mors præciserer i mail af 19. oktober 2015 antal etablerede nyudstyknings, antal tilslutninger, og det forventede fremtidige antal tilslutninger.

HØRING

Sekretariatet for Energitilsynet har den 2. november 2015 sendt afgørelsen i høring hos Thy-Mors med en 14-dages høringsfrist.

Thy-Mors har d. 17. november 2015 via mail afgivet høringssvar, hvori det pointeres, at der i forhold til afgørelserne angående kabellægningen ikke er nogle bemærkninger. Der er dog bemærkninger til afgørelserne omkring nyttilslutninger, idet det bemærkes, at definition af større byudviklingsprojekter ikke synes at have taget højde for byudviklingsprojekter, der udvikles over tid i mindre bidder, samt at der også bør tages højde for geografiske forskelle i forhold til vurdering af antal tilsluttede nye målere.

Sekretariatet finder ikke, at Thy-Mors høringssvar af d. 17. november 2015 giver anledning til ændrede begrundelser, idet der fra Sekretariatets side henvises til begrundelserne for de enkelte ansøgninger.

Generelt bemærkes det dog, som det ligeledes fremgår af de efterfølgende begrundelser, at en nyttilslutning, jf. indtægtsrammebekendtgørelse § 2, stk. 1, nr. 19, a, for at kvalificere som en nødvendig nyinvestering skal tilføre det samlede anlæg nødvendig ny og væsentligt øget kapacitet, jf. lovbemærkningerne til § 70, stk. 3, hvilket er blevet individuelt vurderet samt begrundet for hver enkelt ansøgning.

Det er således ikke afgørende, om en nyttilslutning ligger indenfor bevillingsområdet eller ej, men hvorvidt det eksisterende net i pågældende område tilføres den nødvendige nye og væsentligt øgede kapacitet. Således synes diskussionen omkring geografiske forskelle at blive irrelevant, da sekretariatet konkret går ind og vurderer de nye tilslutningers væsentlighed og kapacitetsforøgelse i forhold til elnettet i pågældende bevillingsområde. Det er således heller ikke et bestemt antal af nyttilsluttede målere, der kræves, førend det kvalificerer.

Ad PROJEKT 5: LYNGBY er det værd særskilt at bemærke, at det ikke er det enkelte faktum, at det ikke tidligere forsynede område ligger indenfor Thy-Mors forsyningsområde, der gør, at ansøgningen afvises.

Ansøgningen afvises efter en samlet vurdering, bl.a. under hensyntagen til det etablerede antal målere, områdets samlede antal forberedte målere, hensynet til

hvorvidt der foreligger lokalplan for området eller ej samt afstand til eksisterende net (herunder at det er indenfor bevillingsområdet).

Dette fører til konklusionen, at der ikke er tale om et større byudviklingsprojekt, men blot en mindre opjustering af det samlede anlæg, hvorfor der ikke er tale om en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 19, a.

LOVGRUNDLAG

Lovgrundlag for indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 fremgår af bilag 1.

SEKRETARIATETS BEGRUNDELSE

I det følgende vurderes Thy-Mors' ansøgninger på baggrund af sagsfremstillingen. Alle ansøgninger vurderes enkeltvis. Slutteligt sammenfattes afsnittet.

Da alle virksomhedens reguleringsregnskaber har været revisorpåtegnet, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 28, har sekretariatet har lagt til grund, at revisor ved påtegning af reguleringsregnskabet også har påset de forhold, der måtte påvirke reguleringsprisen, herunder nødvendige nyinvesteringer.

KABELLÆGNING AF LUFTLEDNINGER I 2010

Thy-Mors udførte kabellægning af luftledninger i 2010. Thy-Mors har ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 12, stk. 1, nr. 1 og § 15, efter anlæg som beskrevet i § 2, nr. 18, litra c og litra e.

c) Kabellægning af luftledninger, der gennemføres af hensyn til forsyningssikkerheden.

e) Udskiftning og ændring af tilknyttede anlæg, i det omfang udskiftningen eller ændringen er nødvendig for anvendelsen af det nye kabelnet.

For investeringen der er kabellægning af 0,4 kV og 10 kV luftledning, som ansøges efter litra c, har Thy-Mors ved mail af 22. oktober 2015 oplyst, at kabellægningen af luftledninger er foretaget af hensyn til forsyningssikkerheden. Dette har sekretariatet lagt til grund for denne del af afgørelsen.

For investeringen i stationer, transformere og kabelskabe, der ansøges efter litra e, har Thy-Mors oplyst, at disse investeringer er nødvendige for anvendelsen af det nye kabelnet, jf. mail af 31. oktober 2014. Dette har sekretariatet lagt til grund for denne del af afgørelsen.

Denne del af ansøgningen behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 33, stk. 4, da Thy-Mors i mail af den 31. oktober 2014 har oplyst, at der for denne investering ikke er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008.

Thy-Mors har fremlagt dokumentation for en ligelig fordeling af de aggregerede omkostninger til samgravning mellem Thy-Mors og Thy-Mors Energi Fibernet A/S, Thisted Kommune (gedelys), Morsø Kommune (gadelys) og TDC (telefon),

jf. mail af den 31. oktober 2014 og 14. juli 2015. Endvidere har Thy-Mors oplyst, at den ligelige fordeling sker for hver delstrækning, der nedgraves i samme dybde. For de delstrækninger, hvor der indgår et eller flere yderligere kabler i anden dybde afholdes den yderligere omkostning alene af kabelejerer. Ved mail af 9. september 2015 oplyser Thy-Mors, at samgravning med 3. part er foretaget på markedsmæssige vilkår. Sekretariatet vurderer på baggrund af ovenstående, at gravearbejdet er udført i overensstemmelse med retningslinjerne i Energitilsynets tilkendegivelse af 26. april 2010.

Sekretariatet vurderer, at kabellæggningerne foretaget af Thy-Mors i 2010, for hvilke der ikke er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008, således kan betragtes som nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 2, nr. 18, litra c og litra e. Sekretariatet forhøjer derfor Thy-Mors' reguleringspris med de værdier, der fremgår af Tabel 4 kolonne 3, jf. § 12, stk. 1, nr. 1, og § 15, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. Forhøjelserne vil løbende blive korrigeret for den faktiske udvikling i virksomhedens leverede mængde elektricitet samt for den faktiske udvikling i reguleringsprisindekset.

Der findes eksempler på udregning af forhøjelse af Thy-Mors' indtægtsramme og reguleringspris i afsnittet '*Stigning i Indtægtsrammen – Beregning for Kabellægning i 2010*'. Beregningerne udføres i den på idriftsættelsestidspunktet gældende model, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 15, og Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 om opdatering af den økonomiske model for nødvendige nyinvesteringer.

NYUDSTYKNINGER, PROJEKT 1: STENBJERG PARKEN

Thy-Mors tilsluttede nyudstyknings i 2010. Thy-Mors har ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 12, stk. 1, nr. 1 og § 15, efter anlæg som beskrevet i § 2, nr. 18, litra a.

a) Nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, dvs. investeringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudviklingsprojekter, eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder.

For investeringen, der er idriftsat i 2010, har virksomheden oplyst, at der er tale om nyudstyknings beliggende i Thy-Mors bevillingsområde, i forbindelse med en mindre landsby.

Af lokalplan nr. 451 B4 fra Thisted Kommune fremgår det, at der er udstykket 10 nye parcelhusgrunde. Virksomheden har i mail af 26. oktober 2015 oplyst, at der er foreløbigt er tilsluttet 1 ny forbruger.

Energiklagenævnet har i en tidligere klagesag fra Viby Net taget stilling til nyudstyknings som nødvendige nyinvesteringer. Energiklagenævnets afgørelse hjemviste den del af Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse, der angik nyudstyknings. Energiklagenævnet lagde i den forbindelse vægt på, at Viby Net, udover de idriftsatte 56 tilslutninger bekostede et anlæg, der allerede da kapacitetsmæssigt delvist var forberedt på det fremtidige og planlagte antal tilslutninger, der på sigt vil udgøre 355.

Sekretariatet hæfter sig ved, at Energiklagenævnet lægger vægt på områdets fremtidige antal tilslutninger og vurderer på den baggrund, at 56 tilslutninger ikke i sig selv kan betragtes som en nødvendig nyinvestering. Da der for Thy-Mors er tale om højest 10 tilslutninger, og at der af kommunens lokalplan ifølge Thy-Mors oplysninger ikke forventes yderligere udstykninger, vurderer sekretariatet, at der i dette konkrete tilfælde er tale om relativt få tilslutninger.

Sekretariatet bemærker, at nyudstykningsmaksimalt kan medføre 10 idriftsatte målere. 10 målere udgør 0,02 % af virksomhedens samlede antal målere i 2010¹.

Sekretariatet bemærker, at da der er foretaget et relativt lille antal tilslutninger, betragter sekretariatet den nye udstykning som en mindre justering af virksomhedens samlede anlæg, der kan sammenlignes med almindelig byfortætning, som er det eksempel, der angives i lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 70, stk. 3.

Jf. lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 70, stk. 3 skal investeringen tilføre nettet både nødvendig og væsentligt øget kapacitet. Af lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 70, stk. 3, fremgår endvidere, at etablering af anlæg til forsyning af helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudviklingsprojekter, vil blive betragtet som væsentlig øget kapacitet. Sekretariatet vurderer *ikke* at denne investering kan betragtes som et ”større byudviklingsprojekt” og vurderer dermed ikke, at investeringen kan siges at tilføre nettet væsentlig øget kapacitet. Sekretariatet bemærker, at et anlæg godt kan være *nødvendigt*, men ikke alene af denne grund kan falde ind under begrebet nødvendig nyinvestering.

Sekretariatet vurderer på baggrund af ovenstående, at nyudstykningsmaksimalt ikke kan betragtes som et helt nyt forsyningsområde, da udstykningen ligger inden for bevillingsområdet, og ikke kan betragtes som et større byudviklingsprojekt.

Det er sekretariatets vurdering, at anlægsinvesteringen ikke er en nødvendig nyinvestering i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 13, litra a.

NYUDSTYKNINGER, PROJEKT 2: NØRGÅRSVEJ

Thy-Mors tilsluttede nyudstykningsmaksimalt i 2010. Thy-Mors har ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 12, stk. 1, nr. 1 og § 15, efter anlæg som beskrevet i § 2, nr. 18, litra a.

- a) Nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, dvs. investeringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudviklingsprojekter, eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder.

For investeringen, der er idriftsat i 2010, har virksomheden oplyst, at der er tale om nyudstykningsmaksimalt beliggende i Thy-Mors bevillingsområde, i forbindelse med en mindre landsby.

¹ Antal målere i 2010 er 44.931 ifølge sekretariatets oplysninger

Af lokalplan nr. 571 B4 fra Thisted Kommune fremgår det, at der er udstykket 4 nye parcellusgrunde. Virksomheden har i mail af 6. maj 2015 oplyst, at der er foreløbigt er tilsluttet 1 ny forbruger.

Energiklagenævnet har i en tidligere klagesag fra Viby Net taget stilling til nyudstyknings som nødvendige nyinvesteringer. Energiklagenævnets afgørelse hjemviste den del af Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse, der angik nyudstyknings. Energiklagenævnet lagde i den forbindelse vægt på, at Viby Net, udover de idriftsatte 56 tilslutninger bekostede et anlæg, der allerede da kapacitetsmæssigt delvist var forberedt på det fremtidige og planlagte antal tilslutninger, der på sigt vil udgøre 355.

Sekretariatet hæfter sig ved, at Energiklagenævnet lægger vægt på områdets fremtidige antal tilslutninger og vurderer på den baggrund, at 56 tilslutninger ikke i sig selv kan betragtes som en nødvendig nyinvestering. Da der for Thy-Mors er tale om højst 4 tilslutninger, og at der af kommunens lokalplan ifølge Thy-Mors oplysninger ikke forventes yderligere udstykninger, vurderer sekretariatet, at der i dette konkrete tilfælde er tale om relativt få tilslutninger.

Sekretariatet bemærker, at nyudstykningsen maksimalt kan medføre 4 idriftsatte målere. 4 målere udgør 0,01 % af virksomhedens samlede antal målere i 2010².

Sekretariatet bemærker, at da der er foretaget et relativt lille antal tilslutninger, betragter sekretariatet den nye udstykning som en mindre justering af virksomhedens samlede anlæg, der kan sammenlignes med almindelig byfortætning, som er det eksempel, der angives i lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 70, stk. 3.

Sekretariatet vurderer på baggrund af ovenstående, at nyudstykningsen ikke kan betragtes som et helt nyt forsyningsområde, da udstykningens ligger inden for bevilningsområdet, og ikke kan betragtes som et større byudviklingsprojekt.

Jf. lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 70, stk. 3 skal investeringen tilføre nettet både nødvendig og væsentligt øget kapacitet. Af lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 70, stk. 3, fremgår endvidere, at etablering af anlæg til forsyning af helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudviklingsprojekter, vil blive betragtet som væsentlig øget kapacitet. Sekretariatet vurderer *ikke* at denne investering kan betragtes som et "større byudviklingsprojekt" og vurderer dermed ikke, at investeringen kan siges at tilføre nettet væsentlig øget kapacitet. Sekretariatet bemærker, at et anlæg godt kan være *nødvendigt*, men ikke alene af denne grund kan falde ind under begrebet nødvendig nyinvestering.

Det er sekretariatets vurdering, at anlægsinvesteringen ikke er en nødvendig nyinvestering i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 13, litra a.

² Antal målere i 2010 er 44.931 ifølge sekretariatets oplysninger

NYUDSTYKNINGER, PROJEKT 4: RØNNEBÆRVEJ

Thy-Mors tilsluttede nyudstyknings i 2010. Thy-Mors har ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 12, stk. 1, nr. 1 og § 15, efter anlæg som beskrevet i § 2, nr. 18, litra a.

a) Nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, dvs. investeringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudviklingsprojekter, eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder.

For investeringen, der er idriftsat i 2010, har virksomheden oplyst, at der er tale om nyudstyknings beliggende i Thy-Mors bevillingsområde, i forbindelse med en mindre landsby.

Af lokalplan nr. 17.23 fra Morsø Kommune fremgår det, at der kan udstykkes op til 34 parcelhusgrunde. Thy-Mors oplyser at der er forberedt tilslutninger for 17 nye parcelhusgrunde. Virksomheden har i mail af 21. oktober 2015 oplyst, at der er foreløbigt ikke er tilsluttet nye forbrugere.

Energiklagenævnet har i en tidligere klagesag fra Viby Net taget stilling til nyudstyknings som nødvendige nyinvesteringer. Energiklagenævnets afgørelse hjemviste den del af Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse, der angik nyudstyknings. Energiklagenævnet lagde i den forbindelse vægt på, at Viby Net, udover de idriftsatte 56 tilslutninger bekostede et anlæg, der allerede da kapacitetsmæssigt delvist var forberedt på det fremtidige og planlagte antal tilslutninger, der på sigt vil udgøre 355.

Sekretariatet hæfter sig ved, at Energiklagenævnet lægger vægt på områdets fremtidige antal tilslutninger og vurderer på den baggrund, at 56 tilslutninger ikke i sig selv kan betragtes som en nødvendig nyinvestering. Da der for Thy-Mors er tale om højst 4 tilslutninger, og at der af kommunens lokalplan ifølge Thy-Mors oplysninger ikke forventes yderligere udstyknings, vurderer sekretariatet, at der i dette konkrete tilfælde er tale om relativt få tilslutninger.

Sekretariatet bemærker, at denne del af investeringen for nyudstyknings kan medføre 17 idriftsatte målere. 17 målere udgør 0,04 % af virksomhedens samlede antal målere i 2010³. Thy-Mors har ved mail af 6. maj 2015 oplyst, at det ikke forventes at der udstykkes flere grunde.

Sekretariatet bemærker, at da der er foretaget et relativt lille antal tilslutninger, betragter sekretariatet den nye udstykning som en mindre justering af virksomhedens samlede anlæg, der kan sammenlignes med almindelig byfortætning, som er det eksempel, der angives i lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 70, stk. 3.

Jf. lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 70, stk. 3 skal investeringen tilføre nettet både nødvendig og væsentligt øget kapacitet. Af lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 70, stk. 3, fremgår endvidere, at etablering af anlæg til forsyning af helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudviklingsprojekter, vil blive betragtet som væsentlig øget kapacitet. Sekretariatet vur-

³ Antal målere i 2010 er 44.931 ifølge sekretariatets oplysninger

derer *ikke* at denne investering kan betragtes som et ”større byudviklingsprojekt” og vurderer dermed ikke, at investeringen kan siges at tilføre nettet væsentlig øget kapacitet. Sekretariatet bemærker, at et anlæg godt kan være *nødvendigt*, men ikke alene af denne grund kan falde ind under begrebet nødvendig nyinvestering.

Sekretariatet vurderer på baggrund af ovenstående, at nyudstykningsområdet ikke kan betragtes som et helt nyt forsyningsområde, da udstykningen ligger inden for bevillingsområdet, og ikke kan betragtes som et større byudviklingsprojekt.

Det er sekretariatets vurdering, at anlægsinvesteringen ikke er en nødvendig nyinvestering i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 13, litra a.

NYUDSTYKNINGER, PROJEKT 5: LYNGBY

Thy-Mors tilsluttede nyudstykningsprojekter i 2010. Thy-Mors har ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 12, stk. 1, nr. 1 og § 15, efter anlæg som beskrevet i § 2, nr. 18, litra a.

a) Nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, dvs. investeringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudviklingsprojekter, eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder.

For investeringen, der er idriftsat i 2010, har virksomheden oplyst, at der er tale om nyudstykningsprojekter beliggende inden for Thy-Mors' eksisterende bevillingsområde, men i et område der ikke tidligere har været forsynet. Afstanden til virksomhedens eksisterende net var 2,5 km, jf. mail af 21. oktober 2015. Der foreligger ikke lokalplan for denne investering, da de ifølge Thy-Mors er en privat udstykning, jf. mail af 2. februar 2015. Thy-Mors oplyser i mail af 6. maj 2015, at der forberedt tilslutning af 10 forbrugere. Virksomheden har i mail af 12. maj 2015 oplyst, at der er foreløbigt er tilsluttet 4 nye forbrugere.

Energiklagenævnet har i en tidligere klagesag fra Viby Net taget stilling til nyudstykningsprojekter som nødvendige nyinvesteringer. Energiklagenævnets afgørelse hjemviste den del af Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse, der angik nyudstykningsprojekter. Energiklagenævnet lagde i den forbindelse vægt på, at Viby Net, udover de idriftsatte 56 tilslutninger betjente et anlæg, der allerede da kapacitetsmæssigt delvist var forberedt på det fremtidige og planlagte antal tilslutninger, der på sigt vil udgøre 355.

Sekretariatet hæfter sig ved, at Energiklagenævnet lægger vægt på områdets fremtidige antal tilslutninger og vurderer på den baggrund, at 56 tilslutninger ikke i sig selv kan betragtes som en nødvendig nyinvestering. Da der for Thy-Mors er tale om højst 10 tilslutninger, og da der ifølge Thy-Mors' oplysninger ikke forventes yderligere udstykninger, vurderer sekretariatet, at der i dette konkrete tilfælde er tale om relativt få tilslutninger.

Jf. lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 70, stk. 3 skal investeringen tilføre nettet både nødvendig og væsentligt øget kapacitet. Af lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 70, stk. 3, fremgår endvidere, at etablering af anlæg til forsyning af helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudvik-

lingsprojekter, vil blive betragtet som væsentlig øget kapacitet. Sekretariatet vurderer *ikke* at denne investering kan betragtes som et ”større byudviklingsprojekt” og vurderer dermed ikke, at investeringen kan siges at tilføre nettet væsentlig øget kapacitet. Sekretariatet bemærker, at et anlæg godt kan være *nødvendigt*, men ikke alene af denne grund kan falde ind under begrebet nødvendig nyinvestering.

Sekretariatet bemærker, at denne nyudstyknings kan medføre 10 idriftsatte målere. 10 målere udgør 0,02 % af virksomhedens samlede antal målere i 2010⁴. Thy-Mors har ved mail af 6. maj 2015 oplyst, at det ikke forventes flere tilslutninger.

Sekretariatet vurderer, at en nyudstyknings af 10 grunde i Thy-Mors bevillingsområde, beliggende ca. 2,5 km fra Thy-Mors eksisterende elnet, ikke kan anses for et helt nyt forsyningsområde. Denne vurdering er begrundet i, at udstykningen ligger inden for bevillingsområdet, og efter sekretariatets vurdering ikke kan betragtes som et større byudviklingsprojekt på grund af det lave antal tilslutninger.

Sekretariatet bemærker, at da der er foretaget et relativt lille antal tilslutninger, betragter sekretariatet den nye udstykning som en mindre justering af virksomhedens samlede anlæg.

Det er sekretariatets vurdering, at anlægsinvesteringen ikke er en nødvendig nyinvestering i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 13, litra a.

SAMMENFATNING

Sammenfattende finder sekretariatet at Thy-Mors' anlægsinvesteringer, som er kabellægning af luftledninger i 2010 for 0,4 kV og 10 kV, er nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 2, nr. 18, litra c, og § 2, nr. 18, litra e.

Sekretariatet finder ikke, at Thy-Mors' investeringer, der er tilslutninger af nyudstyknings Steenbjerg Parken, Nørgårdsvej, Rønnebærvej og Lyngby, er nødvendige nyinvesteringer i henhold til indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 2, nr. 18, litra a.

STIGNING I INDTÆGTSRAMME

I det følgende beregnes forhøjelsen af Thy-Mors reguleringspris som følge af kabellægning af luftledninger og tilhørende anlæg idriftsat i 2010.

Jf. afsnittet '*Sekretariatets begrundelse*' har Thy-Mors ikke for denne investering foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008. Der gennemgås et regneeksempel for investeringer idriftsat i 2010, hvor der ikke er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008.

BEREGNINGER FOR KABELLÆGNING I 2010

Denne afgørelses beregninger for investeringer, hvor der ikke er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008, er foretaget efter de prin-

⁴ Antal målere i 2010 er 44.931 ifølge sekretariatets oplysninger

cipper, der er fastlagt med Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 om model for godkendelse af nødvendige nyinvesteringer og den tilhørende Excel-model⁵. De nødvendige nyinvesteringer skal over hele investeringernes levetid kunne forrentes med den tilladte forrentningssats på idriftsættelsestidspunktet, jf. § 15, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. Sekretariatet benytter den gennemsnitlige forrentningssats for den måned, hvori anlægsinvesteringen er idriftsat, og hvorfra forrentningen påbegynder, jf. § 12, stk. 3, i samme bekendtgørelse⁶.

Sekretariatet for Energitilsynet har beregnet den gennemsnitlige idriftsættelsesdato, som grundlag for beregning af forrentningssatsen for nyinvesteringer i perioden 2005-2013. Dette er gjort ved at vægte de særskilte idriftsættelsesdatoer for investeringernes delprojekter med de tilhørende anlægssummer, jf. § 12, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010.

Sekretariatet har på den baggrund beregnet den tilladte forrentningssats til 5,21 pct. for nødvendige nyinvesteringer forrentet fra og med oktober 2010.

En del af den årlige forhøjelse af Thy-Mors indtægtsramme som følge af den nødvendige nyinvestering er afskrivning og forrentning af anlæggets reguleringsmæssige anlægssaldo, jf. § 15, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010.

*Reg. Anlægssaldo = Anlægssum + demonteringsomkostninger –
kassationsværdi – nutidsværdi af sparede levetidsforlængende om-
kostninger*

*Reg. Anlægssaldo = kr. 18.085.314 + kr. 1.436.745 – kr. 1.700.167
– kr. 2.351.233*

Reg. Anlægssaldo = kr. 15.470.659

Anlægssum, demonteringsomkostninger og kassationsværdi fremgår af Tabel 1.

Nutidsværdien af sparede levetidsforlængende omkostninger på kr. 2.351.233 er beregnet ud fra en standardiseret værdi for den pågældende type anlægsaktiver. De standardiserede værdier er fastlagt i Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 om model for godkendelse af nødvendige nyinvesteringer.

For investeringer idriftsat i perioden 8. oktober 2008 til 31. december 2013 beregnes nutidsværdien af sparede levetidsforlængende omkostninger på idriftsættelsestidspunktet, med en forventet inflation på 3 pct., jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 § 12, stk. 3, punkt 265 i Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 om

⁵ Model: <http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/noedvendige-nyinvesteringer/>

Afgørelse: <http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2010/opdateringen-af-den-oekonomiske-model-for-noedvendige-nyinvesteringer/>

⁶ Konkret benytter sekretariatet den 15. i en måned som skæringsdato for, om den anvendte forrentningssats beregnes på baggrund af data for den lange byggeobligationsrente i den efterfølgende måned.

model for godkendelse af nødvendige nyinvesteringer og afsnittet 'Begrundelse - Kabellægning af 0,4 kV luftledning'.

BEREGNING AF AFSKRIVNINGER FOR DEN NØDVENDIGE NYINVESTERING

Den nødvendige nyinvestering bliver afskrevet lineært over investeringens fyrreårige levetid, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 § 15, stk. 4 og 6.

Da levetiden for de demonterede 0,4 kV-luftledninger og 10 kV-luftledninger er 35 år, jf. Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 om model for godkendelse af nødvendige nyinvesteringer, skal værdien af demonteringsomkostninger fratrukket det demonterede anlægs kassationsværdi og nutidsværdien af sparede levetidsforlængende omkostninger alene medregnes ved afskrivning af anlægssummen i investeringens første 35 leveår, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 § 15, stk. 2. Levetiden af de demonterede netstationer og transformere er imidlertid 40 år. Derfor skal værdien af netstationens demonteringsomkostninger fratrukket dens kassationsværdi medregnes ved afskrivning af anlægssummen i alle investeringens 40 leveår.

I investeringens første 35 leveår bliver den årlige afskrivning således:

$$\begin{aligned} \text{Årlig afskrivning}_{1-35} = & ((35/40)(\text{Anlægssum}) + \text{demonteringsomkostninger}_{\text{luftledning } 0,4 \text{ og } 10 \text{ kV}} - \text{kassationsværdi}_{\text{luftledning } 0,4 \text{ og } 10 \text{ kV}} - \text{nutidsværdi af sparede levetidsforlængende omkostninger}_{\text{luftledning } 0,4 \text{ og } 10 \text{ kV}})(1/35) + (\text{demonteringsomkostninger}_{\text{netstation, transformer}} - \text{kassationsværdi}_{\text{netstation, transformer}} - \text{nutidsværdi af sparede levetidsforlængende omkostninger}_{\text{netstation, transformer}})(1/40) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Årlig afskrivning}_{1-35} = & ((35/40)(\text{kr. } 18.085.314) + \text{kr. } 1.355.745 - \text{kr. } 1.273.721 - \text{kr. } 2.351.233)(1/35) + (\text{kr. } 81.000 - \text{kr. } 426.446 - \text{kr. } 0)(1/40) \end{aligned}$$

$$\text{Årlig afskrivning}_{1-35} = \text{kr. } 378.662$$

I investeringens sidste 5 leveår bliver den årlige afskrivning således:

$$\begin{aligned} \text{Årlig afskrivning}_{36-40} = & ((5/40)(\text{Anlægssum} + \text{demonteringsomkostninger}_{\text{netstation, transformer}} - \text{kassationsværdi}_{\text{netstation, transformer}} - \text{nutidsværdi af sparede levetidsforlængende omkostninger}_{\text{netstation, transformer}})(1/5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Årlig afskrivning}_{36-40} = & ((5/40) (\text{kr. } 18.085.314 + \text{kr. } 81.000 - \text{kr. } 426.446 - \text{kr. } 0)) (1/5) \end{aligned}$$

$$\text{Årlig afskrivning}_{36-40} = \text{kr. } 443.497$$

Sekretariat har på baggrund af oplysningerne i Thy-Mors' ansøgning beregnet den 19. september 2010 som vægtet idriftsættelsesdato, og investeringen forrentes

derfor fra og med oktober 2010⁷. Derfor får Thy-Mors forrentning af investeringen for tre måneder af reguleringsåret 2010. Indtægtsrammen forhøjes således med forrentning og løbende nettoomkostninger for (3/12) af året, samt hele den årlige afskrivning, jf. § 12, stk. 3.

Den årlige forrentning beregnes som følger:

$$\text{Årlig forrentning}_{2010} = \text{Tilladt Forrentnings-sats} * \text{Reg. Anlægssaldo}$$

$$\text{Årlig forrentning}_{2010} = 0,0521 * \text{kr. } 15.470.659$$

$$\text{Årlig forrentning}_{2010} = \text{kr. } 806.021$$

For at beregne stigningen i Thy-Mors reguleringspris, beregnes først stigningen i Thy-Mors indtægtsramme:

$$\Delta \text{indtægtsramme}_{2010} = (3/12) \text{ forrentning} + \text{afskrivning} + \text{løbende nettoomkostninger}$$

$$\Delta \text{indtægtsramme}_{2010} = (3/12) (\text{kr. } 806.021) + \text{kr. } 378.662 + \text{løbende nettoomkostninger}$$

$$\Delta \text{indtægtsramme}_{2010} = \text{kr. } 580.167 + \text{løbende nettoomkostninger}$$

For de resterende 39 år får virksomheden hvert år forrentningen for hele året samt den årlige afskrivning, jf. § 15, stk. 3.

BEREGNING AF LØBENDE NETTOOMKOSTNINGER

Ud over den årlige afskrivning og forrentning, skal den årlige forhøjelse af indtægtsrammen også indeholde løbende nettoomkostninger, jf. elforsyningslovens § 70, stk. 2. Disse består af nye driftsomkostninger fratrukket sparede driftsomkostninger på det demonterede anlæg og fratrukket nye indtægter som følge af den nødvendige nyinvestering, jf. § 15, stk. 1 og 5 i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010.

I 2010 indgår kun løbende nettoomkostninger for den del af året, der ligger senere end idriftsættelsestidspunktet. Indtægtsrammen for 2010 bliver dermed forhøjet med løbende nettoomkostninger for årets sidste tre måneder.

$$\text{Løbende nettoomkostninger}_{2010} = (3/12)(\text{nye driftsomkostninger} - \text{sparede driftsomkostninger} - \text{nye indtægter})$$

$$\text{Løbende nettoomkostninger}_{2010} = (3/12)(\text{kr. } 130.930 - \text{kr. } 223.221 - \text{kr. } 0)$$

$$\text{Løbende nettoomkostninger}_{2010} = \text{kr. } -23.073$$

⁷ Konkret benytter sekretariatet den 15. i en måned som skæringsdato.

Størrelserne af nye og sparede driftsomkostninger bliver beregnet af Sekretariatet for Energitilsynet på baggrund af standardiserede værdier for driftsomkostninger jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 § 15, stk. 7, som fastlagt i Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 om model for godkendelse af nødvendige nyinvesteringer, og den tilhørende Excel-model, for de typer af nye og demonterede anlæg, som Thy-Mors har oplyst.

Da de sparede driftsomkostninger som følge af det demonterede anlæg er større end de nye driftsomkostninger som følge af anlægsinvesteringen, bliver nettoværdierne af de løbende nettoomkostninger negative.

De årlige forhøjelser af Thy-Mors' indtægtsramme i investeringens levetid er præsenteret i Tabel 2, kolonne 4, jf. beregningerne i dette afsnit, samt afsnittet "Sekretariatets begrundelse", dog korrigeret som følge af, at de løbende nettoomkostninger vil blive justeret i overensstemmelse med udviklingen i reguleringsprisindekset, jf. § 15, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og i Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010.

For investeringer idriftsat i perioden 8. oktober 2008 til 31. december 2013 fremskrives de løbende nettoomkostninger fra 2016 med en forventet inflation på 3 pct., jf. punkt 265 i Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 om model for godkendelse af nødvendige nyinvesteringer. Når reguleringsprisindekset er opgjort for disse år, vil sekretariatet korrigerer værdierne, så udviklingen afspejler udviklingen i reguleringsprisindekset. Derfor vil de tilladte indtægtsrammestigninger løbende blive korrigeret af sekretariatet, så de følger de realiserede løn- og prisstigninger.

TABEL 2 | ESTIMATER AF TILLADTE ÅRLIGE STIGNINGER I VIRKSOMHEDEN INDTÆGTSRAMME SET I FORHOLD TIL DEN OPRINDELIGE INDTÆGTSRAMME FOR NØDVENDIGE NYINVESTERINGER I 2010, KABELLÆGNING

År	Forrentning og afskrivning	Driftsomkostninger*	Tilladt stigning
2010	580.167	-23.073	557.095
2011	1.164.955	-96.706	1.068.250
2012	1.145.227	-99.444	1.045.783
2013	1.125.499	-101.196	1.024.303
2014	1.105.770	-101.387	1.004.383
2015	1.086.042	-101.624	984.418
2016	1.066.314	-104.673	961.641
2017	1.046.585	-107.813	938.772
2018	1.026.857	-111.048	915.810
2019	1.007.129	-114.379	892.750
2020	987.400	-117.810	869.590
2021	967.672	-121.345	846.328
2022	947.944	-124.985	822.959
2023	928.216	-128.735	799.481
2024	908.487	-132.597	775.891
2025	888.759	-136.574	752.185
2026	869.031	-140.672	728.359
2027	849.302	-144.892	704.411
2028	829.574	-149.239	680.336
2029	809.846	-153.716	656.130
2030	790.118	-158.327	631.790
2031	770.389	-163.077	607.312
2032	750.661	-167.969	582.692
2033	730.933	-173.008	557.924
2034	711.204	-178.199	533.006
2035	691.476	-183.545	507.931
2036	671.748	-189.051	482.697
2037	652.019	-194.723	457.297
2038	632.291	-200.564	431.727
2039	612.563	-206.581	405.982
2040	592.835	-212.779	380.056
2041	573.106	-219.162	353.944
2042	553.378	-225.737	327.641
2043	533.650	-232.509	301.141
2044	513.921	-239.484	274.437
2045	559.028	-246.669	312.359
2046	535.921	-254.069	281.853
2047	512.815	-261.691	251.124
2048	489.709	-269.541	220.168
2049	466.603	-277.628	188.975

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet

Note: *De løbende nettoomkostninger og dermed indtægtsrammeforhøjelserne er endelige for årene 2010 til og med 2015 og estimeret for 2016 og fremefter.

ÅRLIGE FORHØJELSER AF VIRKSOMHEDENS REGULERINGSPRIS

Sekretariatet for Energitilsynet har tilsvarende beregnet de tilladte årlige forhøjelser i virksomhedens reguleringspris for et givent år på følgende måde:

$$\Delta \text{reguleringspris} = \Delta \text{indtægtsramme} / \text{leveret mængde el}$$

Den tilladte stigning i virksomhedens reguleringspris for et givent år, er givet ved den tilladte forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme for det pågældende år divideret med virksomhedens leverede mængde el, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 § 3, stk. 1.

Beregningerne for virksomhedens tilladte stigning i reguleringsprisen er udregnet ud fra virksomhedens oplyste faktisk leverede mængde el for 2008-2014, jf. .

Tabel 3.

TABEL 3 | LEVERET MÆNGDE EL

År	Leveret mængde, kWh
2010	515.692.135
2011	513.845.719
2012	498.798.508
2013	501.128.709
2014	491.442.488

Kilde: Thy-Mors Energi Elnet A/S

For 2008-2014 har Sekretariatet for Energitilsynet beregnet den tilladte stigning i virksomhedens reguleringspris til:

$$\Delta \text{reguleringspris}_{2010} = (\text{kr. } 557.095 / 515.692.135 \text{ kWh}) * 100 \\ = 0,108 \text{ øre/kWh}$$

$$\Delta \text{reguleringspris}_{2011} = (\text{kr. } 1.068.250 / 513.845.719 \text{ kWh}) * 100 \\ = 0,208 \text{ øre/kWh}$$

$$\Delta \text{reguleringspris}_{2012} = (\text{kr. } 1.045.783 / 498.798.508 \text{ kWh}) * 100 \\ = 0,210 \text{ øre/kWh}$$

$$\Delta \text{reguleringspris}_{2013} = (\text{kr. } 1.024.303 / 501.128.709 \text{ kWh}) * 100 \\ = 0,204 \text{ øre/kWh}$$

$$\Delta \text{reguleringspris}_{2014} = (\text{kr. } 1.004.383 / 491.442.488 \text{ kWh}) * 100 \\ = 0,204 \text{ øre/kWh}$$

Sekretariatet har således beregnet den tilladte stigning i virksomhedens reguleringspris til 0,108 øre/kWh i 2010 0,208 øre/kWh i 2011 0,210 øre/kWh i 2012, 0,204 øre/kWh i 2013, og 0,204 øre/kWh i 2014.

For årene 2015 og frem er den tilladte stigning i reguleringsprisen beregnet med udgangspunkt i den leverede mængde el i 2014. De beregnede stigninger fremgår af kolonne 3 i Tabel 4.

**TABEL 4 | ESTIMATER AF DE TILLADTE ÅRLIGE STIGNINGER I VIRKSOMHEDENS
REGULERINGSPRIS SET I FORHOLD TIL DEN OPRINDELIGE REGULERINGSPRIS**

År	Tilladt stigning i indtægtsrammen (kr.)*	Tilladt stigning i reguleringspris, (øre/kWh)**
2010	557.095	0,108
2011	1.068.250	0,208
2012	1.045.783	0,210
2013	1.024.303	0,204
2014	1.004.383	0,204
2015	984.418	0,200
2016	961.641	0,196
2017	938.772	0,191
2018	915.810	0,186
2019	892.750	0,182
2020	869.590	0,177
2021	846.328	0,172
2022	822.959	0,167
2023	799.481	0,163
2024	775.891	0,158
2025	752.185	0,153
2026	728.359	0,148
2027	704.411	0,143
2028	680.336	0,138
2029	656.130	0,134
2030	631.790	0,129
2031	607.312	0,124
2032	582.692	0,119
2033	557.924	0,114
2034	533.006	0,108
2035	507.931	0,103
2036	482.697	0,098
2037	457.297	0,093
2038	431.727	0,088
2039	405.982	0,083
2040	380.056	0,077
2041	353.944	0,072
2042	327.641	0,067
2043	301.141	0,061
2044	274.437	0,056
2045	312.359	0,064
2046	281.853	0,057
2047	251.124	0,051
2048	220.168	0,045
2049	188.975	0,038

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet

Note: *Indtægtsrammeforhøjelserne er endelige for årene 2010 til og med 2015 og estimeret for 2016 og fremefter.

**De tilladte stigninger i reguleringsprisen er endelige for årene 2010 til og med 2014 og estimeret for 2015 og fremefter.

Sekretariatet vil årligt korrigere tallene i Tabel 4, således at de tilladte forøgelse i virksomhedens reguleringspris følger udviklingen i virksomhedens faktisk leverede mængde el og prisudviklingen i løbende nettoomkostninger for perioden 2015-2049.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af Thy-Mors indsendte oplysninger er korrekte. Desuden tager sekretariatet forbehold for, at Thy-Mors ikke har modtaget nogen form for betaling fra tredjepart i forbindelse med omtalte nødvendige nyinvesteringer, der ikke er oplyst i forbindelse med ansøgningerne og fratrukket anlægssummerne. Såfremt tredjepart har bidraget uden, at det er oplyst og uden, at bidraget er fratrukket anlægssummerne, bortfalder denne afgørelse.

Sekretariatet bemærker, at såfremt tredjepart i fremtiden kommer til at bidrage til finansieringen af projekterne, skal dette dokumenteres over for sekretariatet, så beløbene i afgørelsen kan korrigeres. Sker dette ikke, vil denne afgørelse bortfalde. Såfremt afgørelsen bortfalder, kan Thy-Mors indgive en ny ansøgning om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme til sekretariatet. I denne ansøgning skal Thy-Mors skriftligt oplyse, hvordan investeringen er finansieret.

Sekretariatet bemærker, at sekretariatet hermed ikke er afskåret fra på et senere tidspunkt at vurdere, hvorvidt de benyttede prisfastsættelsesmetoder er markedsmæssige, jf. elforsyningslovens § 46.

Sekretariatet bemærker, at indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med idriftsættelsesåret og frem til året forinden den næste indtægtsrammeudmelding⁸ til Thy-Mors Elnet A/S skal være opkrævet senest ved udgangen det reguleringsår, der følger året for den næste indtægtsrammeudmelding, hvori denne afgørelse indgår, jf. pkt. 26, 1.a.ii i Energitilsynets ”Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger 2005-2011 (rammenotat)”⁹, hvor der foretages en analog fortolkning af indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 § 29, stk. 3. Herefter bortfalder forhøjelserne, jf. samme bestemmelser. Det vil sige at forhøjelser for årene 2010-2015 skal være opkrævet senest ved udgangen af 2017¹⁰.

Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med året for den næste indtægtsrammeudmelding skal være opkrævet senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for det pågældende års regnskabsaflægning, ellers bortfalder disse, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 29, stk. 3.

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker desuden, at der ved denne afgørelse ikke er taget stilling til afgørelsens påvirkning af virksomhedens differencer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 29, stk. 3, eller andre forhold såsom merforrentning, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 24.

⁸ Sekretariatet forventer, at næste indtægtsrammeudmelding til Thy-Mors Energi Elnet A/S foretages i 2016, hvormed forhøjelserne for 2008-2015 kan opkræves indtil udgangen af 2017.

⁹ Energitilsynets tilkendegivelse af 27. juni 2013: ”Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger 2005-2011 (rammenotat)”

¹⁰ Dette er forudsat at afgørelsen indgår i udmelding om indtægtsrammer til virksomheden i 2016.

Sekretariatet gør opmærksom på, at det er virksomhedens ansvar, såfremt virksomheden har differencer i forbrugernes favør, at indsende en revideret afviklingsplan.

KLAGEVEJLEDNING

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal være skriftlig og være kommet frem til klagenævnet inden 4 uger efter dette brev er modtaget. Klagen sendes til:

Energiklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
Tlf: 33 95 57 85
Fax: 33 95 57 99
E-mail: ekn@ekn.dk

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er modtaget i rette tid. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under menuen "Klagebehandling".

På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, der bl.a. indeholder bestemmelser om:

- hvilke love, der giver klageadgang til nævnet
- nævnets sammensætning
- formandens opgaver
- indgivelse af klage
- gebyr
- oplysninger, der indgår i sagerne
- afgørelser

Med venlig hilsen

Bjarke Elling Jørgensen (SET)
Fuldmægtig
Tlf. 4171 5393
bej@energitilsynet.dk