



ENERGITILSYNET

TRE-FOR El-net A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding

29. marts 2016
Detail & Distribution
15/10670, 15/10559,
15/10558 og 15/10507

/KSB

AFGØRELSE | AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen fra TRE-FOR El-net A/S (herefter TRE-FOR El-net) om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som følge af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder, nr. 335 af 15. april 2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011).

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire forstærkninger:

Birkedam

TRE-FOR El-net har i 2012 tilsluttet en bilbatteri ladestation "Better Place" på Birkedam 20. Virksomheden har i den forbindelse idriftsat 0,6 km 0,4 kV kabelforbindelse, en netstation og en transformer.

Clay

TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden har i den forbindelse idriftsat 0,6 km 10 kV kabelforbindelse, 0,03 km 0,4 kV kabelforbindelse, et kabelskab, en netstation, og en transformer.

Damhusvej

TRE-FOR El-net har i 2012 tilsluttet en planteskole på Damhusvej i Børkop. Virksomheden har i den forbindelse idriftsat 1,6 km 10 kV kabelforbindelse, 0,02 km 0,4 kV kabelforbindelse, en netstation, og en transformer.

Lundbjergvej

TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet et landbrug på Lundbjergvej i Børkop. Virksomheden har i den forbindelse idriftsat 0,1 km 10 kV kabelforbindelse, 0,01 km 0,4 kV kabelforbindelse, en netstation, og en transformer.

AFGØRELSE AF SAGER 15/10670, 15/10559, 15/10558 OG 15/10507 OM FORHØJELSE AF TRE-FOR EL-NET A/S' INDTÆGTSRAMME

På baggrund af sagsfremstillingen og vurderingsafsnittet træffer Sekretariatet for Energitilsynet afgørelse om, at TRE-FOR El-net A/S' fire forstærkninger i 2011-2011 *ikke* er nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 2, nr. 19, litra a.

SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 4171 5400
post@energitilsynet.dk
www.energitilsynet.dk

Sekretariatet for Energitilsynet afviser derfor at forhøje TRE-FOR El-net A/S' indtægtsramme.

SAGSFREMSTILLING, SAG NR. 15/10670, 15/10559, 15/10558 OG 15/10507

TRE-FOR El-net har den 5. november 2015 og den 6. november 2015 ansøgt om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som følge af, at virksomheden har foretaget anlægsinvesteringer i 2012-2013.

TRE-FOR El-net har i ansøgningerne oplyst anlægssummer og idriftsættelsesdatoer.

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA VIRKSOMHEDEN OM FORSTÆRKNINGER I 2012-2013

	Birkedam	Clay	Damhusvej	Lundbjergvej
Dato for idriftsættelse*	01-03-2012	01-08-2013	01-08-2012	01-09-2013
Anlægssum (kr.)	266.337	214.609	698.843	207.835
Demonteringsomkostninger (kr.)	0	0	0	0
Kassationsværdi (kr.)	0	0	0	0

Kilde: TRE-FOR El-net A/S og Sekretariatet for Energitilsynet

TRE-FOR El-net har i sine ansøgninger oplyst, at der for ingen af investeringerne er foretaget samgravning med koncernforbundet virksomhed, reinvesteringer eller tredjepart.

HØRING

Sekretariatet for Energitilsynet har den 15. marts 2016 sendt afgørelsen i høring hos TRE-FOR El-net med en 14-dages høringsfrist.

TRE-FOR El-net oplyste ved mail af 18. marts, at virksomheden ikke havde bemærkninger til det fremsendte udkast.

LOVGRUNDLAG

Se bilag 1.

SEKRETARIATETS BEGRUNDELSE

I det følgende vurderes TRE-FOR El-nets ansøgninger på baggrund af sagsfremsættelsen. Ansøgningerne vurderes særskilt.

Ansøgningerne behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, da alle investeringerne er idriftsat efter 1. januar 2011, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 33, stk. 1.

Sekretariatet bemærker indledningsvist, at netvirksomhederne generelt er forpligtede til at vedligeholde samt udbygge forsyningsnettet i forsyningsområdet i fornuftigt omfang, jf. Elforsyningsens § 20, stk. 1, nr. 1.

Birkedam

TRE-FOR El-net har ansøgt om forhøjelse af virksomhedens reguleringspris, jf. indtægtsrammebekendtgørelse § 15, stk. 1, under henvisning til at få anlægsprojektet i Birkedam godkendt som en nødvendig nyinvestering efter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 § 2, stk. 1, nr. 19, a. Denne finder, at nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, hvilket vil sige investeringer i helt nye forsyningsområder eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder, jf. § 2, stk. 1, nr. 19, litra a, vil kunne kvalificeres som nødvendige nyinvesteringer.

TRE-FOR El-net har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at anlægsinvesteringen består af en tilslutning af en bilbatteri ladestation i Birkedam. Virksomheden har endvidere angivet, at effektbehovet som følge af tilslutningen var 0,40 MVA. Effektstigningen efter idriftsættelsen var på 0,63 MVA og nettets samlede kapacitet før investeringen var 739 MVA. TRE-FOR El-net har endvidere oplyst, at investeringen udgjorde kr. 266.337.

TRE-FOR El-nets idriftsatte forstærkning udgør en 0,09 procent stigning af virksomhedens kapacitet. Sekretariatet vurderer, at 0,09 procent ikke udgør en væsentligt øget kapacitet i TRE-FOR El-nets net. Sekretariatet vurderer endvidere, at investeringen er relativt lille, da den udgør 0,14 procent af virksomhedens indtægtsramme i idriftsættelsesåret.

Investeringer i den størrelsesorden må formodes at have været indeholdt ved indtægtsrammens fastfrysning i 2004, jf. ELFOR-aftalen, og det er derfor sekretariatets vurdering, at denne investering skal være indeholdt i TRE-FOR El-nets nuværende indtægtsramme.

Sekretariatet finder derfor, at tilslutningen af "Better Place" ikke kan betragtes som en væsentlig forstærkning af det samlede net, hvorfor at anlægsinvesteringen ikke er en nødvendig nyinvestering, jf. § 2, stk. 1, nr. 19, litra a, og således ikke

kan medføre en forhøjelse af reguleringsprisen, jf. bekendtgørelse 355/2011 § 12, stk. 1, nr. 1.

Clay

TRE-FOR El-net har ansøgt om forhøjelse af virksomhedens reguleringspris, jf. indtægtsrammebekendtgørelse § 15, stk. 1, under henvisning til at få tilslutningen af tilslutning af CLAY Keramikmuseum i Middelfart godkendt som en nødvendig nyinvestering efter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 § 2, stk. 1, nr. 19, a. Denne finder, at nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, hvilket vil sige investeringer i helt nye forsyningsområder eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder, jf. § 2, stk. 1, nr. 19, litra a, vil kunne kvalificeres som nødvendige nyinvesteringer.

TRE-FOR El-net har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at anlægsinvesteringen består af CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden har endvidere angivet, at effektbehovet som følge af tilslutningen var 0,15 MVA. Effekstigningen efter idriftsættelsen var på 0,20 MVA og nettets samlede kapacitet før investeringen var 750 MVA. TRE-FOR El-net har endvidere oplyst, at investeringen udgjorde kr. 214.609.

TRE-FOR El-nets idriftsatte forstærkning udgør en 0,03 procent stigning af virksomhedens kapacitet. Sekretariatet vurderer, at 0,03 procent ikke udgør en væsentligt øget kapacitet i TRE-FOR El-nets net. Sekretariatet vurderer endvidere, at investeringen er relativt lille, da den udgør 0,11 procent af virksomhedens indtægtsramme i idriftsættelsesåret.

Investeringer i den størrelsesorden må formodes at have været indeholdt ved indtægtsrammens fastfrysning i 2004, jf. ELFOR-aftalen, og det er derfor sekretariatets vurdering, at denne investering skal være indeholdt i TRE-FOR El-nets nuværende indtægtsramme.

Sekretariatet finder derfor, at tilslutningen af CLAY Keramikmuseum ikke kan betragtes som en væsentlig forstærkning af det samlede net, hvorfor at anlægsinvesteringen ikke er en nødvendig nyinvestering, jf. § 2, stk. 1, nr. 19, litra a, og således ikke kan medføre en forhøjelse af reguleringsprisen, jf. bekendtgørelse 355/2011 § 12, stk. 1, nr. 1.

Damhusvej

TRE-FOR El-net har ansøgt om forhøjelse af virksomhedens reguleringspris, jf. indtægtsrammebekendtgørelse § 15, stk. 1, under henvisning til at få tilslutningen af en planteskole på Damhusvej i Børkop godkendt som en nødvendig nyinvestering efter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 § 2, stk. 1, nr. 19, a. Denne finder, at nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, hvilket vil sige investeringer i helt nye forsyningsområder eller tilslut-

ning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder, jf. § 2, stk. 1, nr. 19, litra a, vil kunne kvalificeres som nødvendige nyinvesteringer.

TRE-FOR El-net har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at anlægsinvesteringen består af tilslutning af en planteskole i Børkop. Virksomheden har endvidere angivet, at effektbehovet som følge af tilslutningen var 0,01 MVA. Effekstigningen efter idriftsættelsen var på 0,20 MVA og nettets samlede kapacitet før investeringen var 738 MVA. TRE-FOR El-net har derudover oplyst, at der har været en stigning i den leverede mængde elektricitet som følge af tilslutningen på 244.800 kWh. TRE-FOR El-net har endvidere oplyst, at investeringen udgjorde kr. 698.843.

TRE-FOR El-nets idriftsatte forstærkning udgør en 0,03 procent stigning af virksomhedens kapacitet. Sekretariatet vurderer, at 0,03 procent ikke udgør en væsentligt øget kapacitet i TRE-FOR El-nets net. Sekretariatet vurderer endvidere, at investeringen er relativt lille, da den udgør 0,37 procent af virksomhedens indtægtsramme i idriftsættelsesåret.

Investeringer i den størrelsesorden må formodes at have været indeholdt ved indtægtsrammens fastfrysning i 2004, jf. ELFOR-aftalen, og det er derfor sekretariatets vurdering, at denne investering skal være indeholdt i TRE-FOR El-nets nuværende indtægtsramme.

Sekretariatet finder derfor, at tilslutningen af en planteskole i Børkop ikke kan betragtes som en væsentlig forstærkning, hvorfor at anlægsinvesteringen ikke er en nødvendig nyinvestering, jf. § 2, stk. 1, nr. 19, litra a, og således ikke kan medføre en forhøjelse af reguleringsprisen, jf. bekendtgørelse 355/2011 § 12, stk. 1, nr. 1.

Lundbjergvej

TRE-FOR El-net har ansøgt om forhøjelse af virksomhedens reguleringspris, jf. indtægtsrammebekendtgørelse § 15, stk. 1, under henvisning til at få tilslutningen af et landbrug på Lundbjergvej i Børkop godkendt som en nødvendig nyinvestering efter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 § 2, stk. 1, nr. 19, a. Denne finder, at nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, hvilket vil sige investeringer i helt nye forsyningsområder eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder, jf. § 2, stk. 1, nr. 19, litra a, vil kunne kvalificeres som nødvendige nyinvesteringer.

TRE-FOR El-net har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at anlægsinvesteringen består af tilslutning af et landbrug i Børkop. Virksomheden har endvidere angivet, at effektbehovet som følge af tilslutningen var 0,10 MVA. Effekstigningen efter idriftsættelsen var på 0,02 MVA og nettets samlede kapacitet før investeringen var 750 MVA. TRE-FOR El-net har derudover oplyst, at der har været en

stigning i den leverede mængde elektricitet som følge af tilslutningen på 25.000 kWh. TRE-FOR El-net har endvidere oplyst, at investeringen udgjorde kr. 207.835.

TRE-FOR El-nets idriftsatte forstærkning udgør en 0,01 procent stigning af virksomhedens kapacitet. Sekretariatet vurderer, at 0,01 procent ikke udgør en væsentligt øget kapacitet i TRE-FOR El-nets net. Sekretariatet vurderer endvidere, at investeringen er relativt lille, da den udgør 0,11 procent af virksomhedens indtægtsramme i idriftsættelsesåret.

Investeringer i den størrelsesorden må formodes at have været indeholdt ved indtægtsrammens fastfrysning i 2004, jf. ELFOR-aftalen, og det er derfor sekretariatets vurdering, at denne investering skal være indeholdt i TRE-FOR El-nets nuværende indtægtsramme.

Sekretariatet finder derfor, at tilslutningen af et landbrug i Børkup ikke kan betragtes som en væsentlig forstærkning, hvorfor at anlægsinvesteringen ikke er en nødvendig nyinvestering, jf. § 2, stk. 1, nr. 19, litra a, og således ikke kan medføre en forhøjelse af reguleringsprisen, jf. bekendtgørelse 355/2011 § 12, stk. 1, nr. 1.

Samlet vurdering

Sekretariatet vurderer samlet, at TRE-FOR El-nets anlægsinvesteringer ikke er nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 2, nr. 19, litra a.

Sekretariatet afviser derfor at forhøje TRE-FOR El-nets reguleringspris, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 12, stk. 1, nr. 1.

KLAGEVEJLEDNING

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal være skriftlig og være kommet frem til klagenævnet inden 4 uger efter dette brev er modtaget. Klagen sendes til:

Energiklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
Tlf: 33 95 57 85
Fax: 33 95 57 99
E-mail: ekn@ekn.dk

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er modtaget i rette tid. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under menuen "Klagebehandling".

På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, der bl.a. indeholder bestemmelser om:

- hvilke love, der giver klageadgang til nævnet
- nævnets sammensætning
- formandens opgaver
- indgivelse af klage
- gebyr
- oplysninger, der indgår i sagerne
- afgørelser

Med venlig hilsen

Kirstine Brejning Skygebjerg

Fuldmægtig
Tlf. 4171 5366
ksb@energitilsynet.dk