

Til Energitilsynet

Tonne Kjærvej 65
7000 Fredericia
Tel. +45 70 10 22 44
Fax +45 76 24 51 80

info@energinet.dk
www.energinet.dk
cvr-nr. 28 98 06 71

Ansøgning om godkendelse af "All TSOs proposal for DA firmness deadline (DAFD)" samt "All TSOs proposal for intraday cross-zonal gate opening and gate closure time (IDCZGT)"

13. december 2016
LEG/LEG

Den 14. august 2015 trådte guideline Capacity Allocation and Congestion Management (GL CACM) i kraft som EU forordning 2015/1222. Forordningen giver alle TSO'er i EU 16 måneder til at fremsende et fælles forslag til "DAFD" (forslag til tidspunktet for bindende day-ahead-kapacitet) under artikel 69 samt et fælles forslag til "IDCZGT" (forslag om det områdeoverskridende intraday-markeds åbningstidspunkt og lukketid) under artikel 59 til godkendelse ved de regulerende myndigheder.

Energinet.dk ansøger hermed Energitilsynet om godkendelse af de to vedhæftede fælles TSO forslag.

Indhold

DAFD forslaget definerer det fælles tidspunkt for, hvornår day-ahead kapacitet er bindende. Artikel 69 i GL CACM angiver, at det som minimum skal være 30 minutter før day-ahead lukketid. TSO'erne foreslår, at tidspunktet er 1 time før day-ahead lukketid. Tidspunktet er fastlagt efter indkomne hørings svar, herunder ACER's shadow opinion.

IDCZGT forslaget definerer åbningstidspunktet for intraday markedet til at være senest kl. 22:00 dagen før. Forslaget giver samtidig TSO'er i de enkelte kapacitetsberegningssregioner mulighed for at foreslå et tidligere tidspunkt gældende i regionen. I det tilfælde sendes forslaget til godkendelse hos relevante nationale regulatorer.

IDCZGT forslaget definerer intraday lukketid til 60 minutter før starten på den relevante intraday tidsenhed. Det er i overensstemmelse med artikel 59 i GL CACM.

Offentlig høring af de to forslag til metoder

De to fælles TSO forslag har været i offentlig høring i henhold til reglerne i GL CACM. De samlede høringssvar findes i to "explanatory documents", som er vedlagt til orientering og ikke til godkendelse.

Ingen danske aktører har indsendt høringssvar til de to høringer.

Særlige danske opmærksomhedspunkter

Der er ikke særlige danske opmærksomhedspunkter i forbindelse med DAFD forslaget eller intraday lukketid.

Med hensyn til IDCZGT forslaget om intraday åbningstid kl. 22:00 er det væsentlig senere end den nuværende åbningstid i Elbas (Norden) kl. 14:00 og på DK1-DE grænsen kl. 18:00. Energinet.dk vil derfor sammen med relevante TSO'er vurdere, om der skal laves forslag om tidligere åbningstid end 22:00.

Spørgsmål til de to forslag

Ved spørgsmål til de to forslag kontaktes Lene Egeberg-Gjelstrup

Med venlig hilsen

Gert Elze
Energinet.dk