

Evonet A/S
Edison Park 1
6715 Esbjerg N
CVR-nr.: 25 15 41 50

Afgørelse | Afslag på forhøjelse af Evonet A/S reguleringspris som følge af ansøgning om nødvendige nyinvesteringer

24. april 2019
HIKI
Sagsnummer: 18/04906

Forsyningstilsynet har færdigbehandlet ansøgningen fra Nyfors Net A/S om forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris som følge af idriftsættelse af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder (som ændret ved bekendtgørelse nr. 1366 af den 28. november 2018, der trådte i kraft den 1. december 2018) § 50, stk. 4, jf. § 15, i bekendtgørelse nr. 195 af den 4. marts 2016 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen).

Nyfors Net A/S har pr. den 13. juli 2017 ændret navn til Nordjysk Elnet A/S. Nordjysk Elnet A/S er pr. den 17. juli 2017 fusioneret med Syd Energi Net A/S med Syd Energi Net A/S som fortsættende navn. Syd Energi Net A/S har pr. den 1. januar 2018 ændret navn til Evonet A/S.

Denne afgørelse vedrører Nyfors Net A/S (nu Evonet A/S) ansøgning om investeringer foretaget i 2015 for at opfylde krav i "Teknisk Forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning" udstedt af Energinet.

1. AFGØRELSE

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at den af Nyfors Net A/S (nu Evonet A/S) foretagne anlægsinvestering som følge af Teknisk Forskrift TF 2.1.2 - Automatisk og manuel elforbrugsaflastning, idriftsat i 2015 ikke er en nødvendig nyinvestering, jf. bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder § 50, stk. 4, jf. indtægtsrammebekendtgørelse § 2, nr. 20, litra b.

Den foretagne anlægsinvestering giver ligeledes ikke anledning til forhøjelse af reguleringsprisen som følge af pålæg fra myndigheder eller Energinet jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 16.

FORSYNINGSTILSYNET
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 4171 5400
post@forsyningstilsynet.dk
www.forsyningstilsynet.dk

2. SAGSFREMSTILLING

Nyfors Net A/S (nu Evonet) har den 30. maj 2016 ansøgt om forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris som følge af, at Nyfors Net i 2015 har opsat frekvensrelæer på 60 kV-stationerne: Agdrup, Birkelse, Brovst, Brænderigaarden, Børlum, Fjerritslev, Frendsdal, Ingstrup, Pandrup og Aabybro.

Nyfors Net A/S skiftede pr. den 13. juli 2017 navn til Nordjysk Elnet A/S. Nordjysk Elnet A/S er pr. den 17. juli 2017 fusioneret med Syd Energi Net A/S med Syd Energi Net A/S som fortsættende navn. Syd Energi Net A/S har pr. den 1. januar 2018 ændret navn til Evonet A/S (herefter Evonet).

Evonet har i ansøgningen oplyst, at investeringerne er foretaget med henblik på at opfylde kravene i "Teknisk Forskrift TF 2.1.2 - Automatisk og manuel elforbrugsafloadning", udstedt af Energinet. Kravene i forskriften har medført, at Evonet har foretaget investeringer i frekvensrelæer, da det ellers ikke ville være muligt, at udkoble decentralproduktion over 1,5 MW.

Evonet har i ansøgningen oplyst, at der ikke er foretaget bindende økonomiske dispositioner før den 8. oktober 2008.

Det fremgår af Teknisk Forskrift 2.1.2, at forskriften er udstedt af Energinet med henblik på at sikre den overordnede forsyningssikkerhed inden for det sammenhængende elforsyningsnet, og at kravene gælder alle netvirksomheder.

3. HØRING

Forsyningstilsynet har den 4. april 2019 sendt afgørelsen i partshøring hos Evonet A/S med høringsfrist senest den 23. april 2019.

4. RETSGRUNDLAG

For så vidt angår de relevante bestemmelser, relevant retspraksis mv. for nærværende afgørelse henvises til **bilag 1**.

5. FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE

Tilsynet kan efter ansøgning forhøje en netvirksomheds reguleringspris, som følge af afskrivning og forrentning af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder § 50, stk. 4, (med senere ændringer) jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 15, stk. 1. De nødvendige nyinvesteringer er defineret i indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 20, litra a-e.

Evonet har efter markedsforskrift 2.1.2. udstedt af Energinet valgt at opsætte frekvensrelæer på 10 navngivne 60 kV-stationer, jf. sagsfremstillingen, i 2015 og har ansøgt om at få forhøjet netvirksomhedens reguleringspris, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 20, litra b og § 15, stk. 1. Nødvendige nyinvesteringer omfatter efter § 2, nr. 20, litra b:

"§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

[...]

20) Nødvendige nyinvesteringer: Anlæg som er idriftsat, jf. nr. 10, efter den 1. januar 2005, og som omfatter følgende:

[...]

b) Væsentlige ændringer i den overordnede netstruktur, der er nødvendige for at sikre forsynings-sikkerheden, jf. de planer for det fremtidige behov for transmissionskapacitet, som Energinet.dk udarbejder i medfør af § 28, stk. 2, nr. 9, i lov om elforsyning."

Ansøgning om nødvendige nyinvesteringer imødekommes efter § 2, nr. 20, litra b, i det omfang, ændringerne foretages i den overordnede netstruktur - det vil sige ændringer på transmissionsniveau. Tilsynet bemærker, at Evonets udskiftning af frekvensrelæer er foretaget på distributionsniveau. Der er derfor ikke tale om en ændring i den overordnede netstruktur og således ikke en nødvendig nyinvestering, der kan give en forhøjelse af reguleringsprisen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 1, jf. § 2, nr. 20, litra b.

Forsyningstilsynet kan desuden, som følge af pålæg fra myndigheder forhøje en netvirksomheds reguleringspris efter indtægtsrammebekendtgørelsen § 16, stk. 2. Bestemmelsen foreskriver, at:

§ 16, stk. 2. Energitilsynet kan endvidere efter ansøgning forhøje reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en virksomhed for at kompensere for dokumenterede meromkostninger, som er en følge af pålæg fra myndigheder eller Energinet.dk, som ligger ud over forpligtelsen i henhold til § 2, nr. 20. Såfremt myndighedskravet medfører øgede driftsomkostninger, sker forhøjelsen i det eller de år hvor meromkostningen forekommer. Såfremt myndighedskravet omfatter investeringsomkostninger, sker forhøjelsen efter reglerne for nødvendige nyinvesteringer, jf. § 15.

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at Markedsforskrift 2.1.2 er udstedt til alle netvirksomheder. Der er således ikke tale om et individuelt og konkret pålæg.

Energiklagenævnet har tidligere taget stilling til, hvad der forstås ved et pålæg. Dette gjorde Energiklagenævnet i afgørelse j. nr. 1011-13-93-17, hvor netvirksomheden Viby Net A/S indbragte en klage over Tilsynets afslag på en ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen for omkostninger til etablering af et fjernkontrolanlæg. Netvirksomheden anførte blandt andet i klagen, at investeringen var foretaget på grund af et krav pålagt af myndighederne. Energiklagenævnet anførte i deres afgørelse, at det klare udgangspunkt er:

"...at der med myndighedspålæg – eller pålæg fra Energinet.dk – menes individuelle pålæg i form af konkrete forvaltningsafgørelser og ikke generelle retsakter i form af f.eks. lovregulering, som tilfældet er i nærværende sag."

Energiklagenævnet har efterfølgende fastholdt dette udgangspunkt jf. j. nr. 1011-14-166-36 og j. nr. 1011-15-44-16.

Det fremgår desuden af elforsyningslovens § 20, at transmissions- og netvirksomheder skal sikre en tilstrækkelig og effektiv transport af elektricitet herunder vedligeholde, om- og udbygge forsyningsnettet i fornødent omfang. Virksomhederne er således forpligtede til af egen drift og for egen regning løbende at følge med udviklingen. Dette indebærer,

at ikke enhver nyinvestering vil medføre en forhøjelse af indtægtsrammen – nyinvesteringen skal ligge udover netvirksomhedens almindelige vedligeholdelsespligt. Dette er bekræftet af lovbemærkningerne til lov nr. 386, hvoraf det fremgår:

"Det fremgår af bestemmelsen i § 20, stk. 1, at netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder skal vedligeholde, om- og udbygge nettene i fornødent omfang. Det indebærer, at der inden for de gældende indtægtsrammer skal ske en løbende vedligeholdelse og tilpasning af nettene til et tidssvarende teknologisk niveau, herunder at der skal sikres en sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarlig standard af nettene."

Tilsynet vurderer på den baggrund, at der ikke er tale om et pålæg, og at udskiftning af frekvensrelæer er en del af en netvirksomheds generelle pligt, der påhviler netvirksomhederne. Tilsynet anerkender, at Teknisk Forskrift 2.1.2. muligvis har givet anledning til en vedligeholdelse og optimering af forsyningsnettet, men at der i tilfældet ikke er tale om en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 20, litra b, eller et pålæg, der berettiger en forhøjelse af reguleringsprisen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 16.

6. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Forsyningstilsynet tager forbehold for, at de af Evonet A/S indsendte oplysninger er korrekte.

Tilsynet gør opmærksom på, at i henhold til BEK.nr. 969/2018 § 50, stk. 5, skal ansøgninger om forhøjelse af reguleringspriser være modtaget af Forsyningstilsynet senest sammen med reguleringsregnskabet for 2018 for så vidt angår året 2017.

Det er også altid muligt at indhente yderligere information og få svar på spørgsmål ved henvendelse til undertegnede eller generelt til Forsyningstilsynet på post@forsyningstilsynet.dk eller telefon 41 71 54 00.

7. KLAGEVEJLEDNING

Eventuel klage over afgørelsen kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal inden fire uger fra modtagelsen af denne afgørelse skriftligt indgives til:

Energiklagenævnet
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Tlf.: +45 72 40 56 00
E-mail: nh@naevneneshus.dk

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for rettidig indlevering af klage. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under menuen "Klagebehandling".

8. BILAG

Bilag 1: Retsgrundlag

Med venlig hilsen

Hilal Kilic
Fuldmægtig
Tlf. 5171 0878
hiki@forsyningstilsynet.dk