

NOTAT til Energitilsynet

ENERGISTYRELSEN

7. kt.

J.nr. 610-0167

Ref. SRH/AST

Den 14. december 2000

Energistyrelsen er gennem dagspressen og efter henvendelser og klager fra NESA's kunder blevet opmærksom på, at NESA har sendt et brev ud til sine kunder, hvori kunderne bedes tage stilling til, om de vil overdrage deres stikledninger til NESA.

Af brevet fremgår det blandt andet, at NESA, som en følge af den nye elforsyningslov, kun kan fortsætte med at vedligeholde og reparere stikledninger fra det kollektive elforsyningsnet til kundernes installationer, hvis kunderne overdrager stikledningerne til NESA.

Det er Energistyrelsens vurdering, at elforsyningsloven ikke stiller et bevillingskrav om, at netvirksomhederne skal eje og vedligeholde stikledninger.

Energistyrelsen og Energitilsynets sekretariat afholdt den 23. november 2000 møde med NESA A/S om stikledningers status ifølge elforsyningsloven.

Det fremgår af elforsyningslovens § 5, at en netvirksomhed er en virksomhed med bevilling, der driver distributionsnet. Det følger endvidere af lovens § 5, at distributionsnet er et kollektivt elforsyningsnet, som har til formål at levere elektricitet til en ubestemt kreds af forbrugere. Desuden følger det af loven, at et kollektivt elforsyningsnet er et transmissions- og distributionsnet, som på offentligt regulerede vilkår har til formål at transportere elektricitet for en ubestemt kreds af elleverandører og elforbrugere. Stikledninger har til formål at levere elektricitet til en bestemt kreds af forbrugere, og kan derfor ikke betragtes som en del af det kollektive elforsyningsnet.

Det fremgår af elforsyningslovens § 20, stk. 1, nr. 1, at bevillingshaverne har pligt til at vedligeholde forsyningsnettet. Der er imidlertid ikke noget i forarbejderne til § 20, stk. 1, nr. 1, der taler for, at forsyningsnettet skal forstås som andet end det kollektive elforsyningsnet.

Det er derfor Energistyrelsens vurdering, at vedligeholdelse af stikledninger ikke er en bevillingspligtig aktivitet.

Dette understøttes af stærkstrømslovgivningen, hvoraf det følger, at stikledninger er en del af den private installation. En stikledning er i stærkstrømsregulativet defineret som: en hovedstrømskreds mellem installationens forsyningspunkt og første afgreningssted i installationen. Det følger endvidere, at stikledningen normalt forbinder sikringerne i mast, kabelskab eller transformerstation med første tavle eller første afgreningssted i installationen. I stærkstrømslovgivningen anvendes begrebet forsyningsnettet, som i modsætning til stikledninger er underlagt driftlederansvar. Det kan heraf udledes, at en stikledning ikke er en del af forsyningsnettet i stærkstrømslovgivningen. Der vil ikke blive ændret på dette forhold, uanset hvem der ejer stikledningerne.

Lovens § 51, stk. 4, bestemmer, at bevillingshavere skal eje de anlæg, som anvendes til gennemførelsen af de bevillingspligtige aktiviteter, men det er imidlertid uden betydning i den konkrete sag, idet der ikke er tale om en bevillingspligtig aktivitet.

Elforsyningslovens § 47, stk. 4, bestemmer, at alle aktiviteter, som ikke er bevillingspligtige, skal udskilles i selvstændige selskaber med begrænset ansvar. Vedligeholdelse samt evt. ejerskab af stikledninger skal derfor som udgangspunkt udskilles i selvstændige selskaber med begrænset ansvar.

Imidlertid er der i medfør af elforsyningslovens § 2, stk. 4, fastsat en bekendtgørelse om kollektive elforsyningsvirksomheders sideordnede aktiviteter (bekendtgørelse nr. 186 af 20. marts 2000). Ifølge denne er der adgang for de kollektive elforsyningsvirksomheder, herunder netvirksomheder, til at drive elproduktion eller anden tilknyttet virksomhed, såfremt de samlede indtægter herfra udgør mindre end 5% af omsætningen i den pågældende virksomhed.

NESANET A/S vil således kunne vedligeholde stikledninger i det omfang, indtægterne herfra ikke overstiger 5 % af den samlede omsætning i NESANET A/S, uden at der stilles krav om udskillelse i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar. Det er i den forbindelse uden betydning, hvem der ejer stikledningerne.

Såfremt en netvirksomhed allerede har sideordnede aktiviteter, og virksomheden derfor ville overskride 5% grænsen ved at eje og/eller vedligeholde stikledninger, er Energistyrelsen indstillet på at drøfte situationen med selskabet med henblik på en eventuel undtagelse efter lovens § 2, stk. 4.

Under hensyntagen til, at elforbrugerne bør være orienteret om, hvem ansvaret for vedligeholdelse af stikledninger påhviler har Energistyrelsen opfordret NESANET A/S til på elregningen til forbru-

gerne, at oplyse, hvem der har ansvaret for vedligeholdelse af stikledningen på forbrugers ejendom, samt hvilken betydning dette har for forbrugeren.

Energistyrelsen vil snarest sende et brev ud til samtlige ansøgere om bevilling til netvirksomhed med information om Energistyrelsens fortolkning af elforsyningsloven, samt en opfordring til netvirksomhederne om at informere forbrugerne om, hvem der har ansvaret for vedligeholdelse af stikledninger i virksomhedens forsyningsområde.