

## Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

---

Kære Jonas

På bagkant af vores møde d. 30 marts har vi arbejdet videre med jeres anmeldelse. Jeg har i den anledning et par supplerende spørgsmål af mere juridisk karakter.

Det er et krav i medfør af forordningen NC ER art. 44-47, at

- bestemmelserne for test af produktionsanlæg skal være i overensstemmelse med RfG art. 45, stk. 6.
- bestemmelserne for test af HVDC systemer skal være i overensstemmelse med HVDC art. 70, stk. 11.
- bestemmelserne for forbrugsaflastning ved lav frekvens skal være i overensstemmelse med DCC art. 37, stk. 6 og 39, stk. 5.

Fælles for de nævnte bestemmelser i RfG, HVDC og DCC er, at disse ikke har været anmeldt til tilsynet som en del af de generelle krav til godkendelse. Vi er med andre ord ikke bekendt med hvilke krav Energinet har fastsat i medfør af de nævnte bestemmelser.

Jeg kan ikke se af det anmeldte materiale, at dette direkte tager stilling til hvordan de anmeldte krav er i overensstemmelse med de nævnte bestemmelser i RfG, HVDC og DCC. Jeg vil derfor spørge til Energinets vurdering heraf.

Jeg har endvidere et afklarende spørgsmål til følgende linje der står i anmeldelsens Kapitel 2, Overensstemmelsestest af kapacitet for produktionsanlæg:

”Test jf. stk. 2, nr. 2 skal udføres i henhold til det af Energinet Elsystemansvar A/S godkendte testoplæg.”

Det er ikke klart for os hvilke krav der henvises til, når der henvises til Energinet Elsystemansvar A/S godkendte testoplæg. Kan du hjælpe med at gøre mig klogere herpå ?

På forhånd tak.

Med venlig hilsen / Kind regards

Thomas Heldbo Wienberg  
Specialkonsulent  
+45 41 71 54 18 / [thwi@forsyningstilsynet.dk](mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk)



Forsyningstilsynet

---

FORSYNINGSTILSYNET  
Torvegade 10 / DK-3300  
+45 4171 5400 / [post@forsyningstilsynet.dk](mailto:post@forsyningstilsynet.dk)



Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. [Læs vores persondatapolitik](#)

Med venlig hilsen / Kind regards

Thomas Heldbo Wienberg  
Specialkonsulent  
+45 41 71 54 18 / [thwi@forsyningstilsynet.dk](mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk)

---



FORSYNINGSTILSYNET  
Torvegade 10 / DK-3300  
+45 4171 5400 / [post@forsyningstilsynet.dk](mailto:post@forsyningstilsynet.dk)

---



Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i Forsyningstilsynets varettagelse af sine myndighedsopgaver. [Læs vores persondatapolitik](#)