



29. juni 2021

NET

21/05731

Afgørelse om metodegodkendelse af Thy-Mors Energi opdaterede tilslutningsbestemmelser

RESUMÉ

Thy-Mors Energi – cvr.nr. 21085200 (herefter benævnt selskabet) anmeldte den 4. maj 2021 opdateringer til selskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet (herefter tilslutningsbestemmelser).

Anmeldelsen er sket med henblik på Forsyningstilsynets godkendelse i medfør af elforsyningslovens § 73 a, stk. 1.

Selskabet afviger fra Dansk Energis Standardiseret vejledning om tilslutningsbestemmelser, idet selskabets leveringsomfang er 10 ampere større for fire kundekategorier jf. punkt. 3.4.1 i vejledningen i forhold til den standardiserede vejledning.

Forsyningstilsynet har i nærværende sag godkendt anmeldelsen med den anmeldte afvigelse, da denne vurderes at være i overensstemmelse med gældende ret.

AFGØRELSE

Forsyningstilsynet godkender de anmeldte ændringer til selskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet, som anmeldt til Forsyningstilsynet den 4. maj 2021.

Afgørelsen er truffet i medfør af elforsyningslovens § 6 d og § 73 a, stk. 1.

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor.

SAGSFREMSTILLING

Selskabet anmeldte den 4. maj 2021 opdateringer til selskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet (herefter tilslutningsbestemmelser).

Anmeldelsen er sket med henblik på Forsyningstilsynets godkendelse i medfør af elforsyningslovens § 73 a, stk. 1.

I anmeldelsen er det oplyst, at selskabet anvender Dansk Energis standardvejledning for tilslutningsbestemmelser, som er taget til efterretning af Forsyningstilsynet i medfør af elforsyningslovens § 73 b den 29. april 2021. På et punkt afviger selskabets tilslutnings-

FORSYNINGSTILSYNET

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 4171 5400
post@forsyningstilsynet.dk
www.forsyningstilsynet.dk

bestemmelser sig fra Dansk Energis bestemmelser, eftersom selskabet tilbyder et leveringsomfang på 35 ampere i stedet for 25 ampere for fire kundekategorier (stor lejlighed i byzone, rækkehuse i byzone, parcel/fritidshuse i byzone, Erhverv C- og B-niveau).

Forsyningstilsynet tager i nærværende sag stilling til om det angivende leveringsomfang kan godkendes jf. elforsyningslovens § 6 d.

SAGENS PARTER

Sagens part er Thy-Mors Energi, CVR: 25702200, Løvevej 5, 7700 Thisted.

RETSGRUNDLAG

Lov om elforsyning Lovbekendtgørelse nr. 119 af 06/02/2020

En kollektiv elnetvirksomhed skal stille sine ydelser til rådighed på de vilkår som fremgår af elforsyningslovens § 6 d. Et eksempel på en ydelse som en kollektiv elforsyningsvirksomhed leverer, er nettilslutning af produktionsanlæg til distributionsnettet.

§ 6 d

Kollektive elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til rådighed for elforbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår.

Netvirksomhederne skal udarbejde og offentliggøre metoder for priser og betingelser af deres ydelser. Metoderne skal anmeldes til og godkendes af Forsyningstilsynet, inden metoderne må anvendes af netvirksomhederne. Formålet med godkendelse er at sikre, at metoderne er i overensstemmelse med elforsyningslovens regler. Af elforsyningsloven § 73, § 73 a, stk. 1, jf. § 76, stk. 1, nr. 1, fremgår følgende:

§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Forsyningstilsynet.

§ 76. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal til Forsyningstilsynet anmelde
1) de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til transmissions- og distributionsnet, herunder tariffer, jf. § 73 a.

Energibranchens organisationer kan udarbejde skabeloner (såkaldte standardiserede vejledning), som de kollektive virksomheder kan tage udgangspunkt i (eller benytte i deres helhed), når virksomhederne skal udarbejde metoder for priser og betingelser som skal godkendes i medfør af elforsyningslovens § 73 a, stk. 1. Forsyningstilsynet fører tilsyn med de standardiserede vejledninger. At energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger har hjemmel i elforsyningslovens § 73 b, der lyder:

§ 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser. Forsyningstilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet.

Bekendtgørelse nr. 1085. af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk's metoder for fastsættelse af tariffer m.v.

Bekendtgørelsen fastsætter i § 1 nærmere bestemmelser om anmeldelse af de metoder, som netvirksomhederne udarbejder i forbindelse med at fastsættelse priser og betingelser for adgangen til netvirksomhedernes distributionsnet.

§ 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer, til Energitilsynets godkendelse.

Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksomhedernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer.

Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af datoen for tilsynets godkendelse.

Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav.

Netvirksomheder kan i deres anmeldelser basere sig på standardiserede metoder.

§ 4. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres anmeldelse basere sig på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branchevejledninger og lignende, idet virksomhederne i deres anmeldelse af metoden efter § 1 specifikt redegør for afvigelser fra standarden

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN

Denne sag drejer sig om metodegodkendelse af opdateringer til selskabets tilslutningsbestemmelser.

Selskabet har den 4. maj 2021 metodeanmeldt en opdatering af selskabets tilslutningsbestemmelser med henblik på godkendelse.

I anmeldelsen er det oplyst, at selskabet anvender Dansk Energis tilslutningsbestemmelser, som er taget til efterretning af Forsyningstilsynet i medfør af elforsyningslovens § 73 b den 29. april 2021. På et punkt afviger selskabets tilslutningsbestemmelser sig fra Dansk Energis bestemmelser, eftersom selskabet tilbyder et leveringsomfang på 35 ampere i stedet for 25 ampere for fire kundekategorier.

Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) traf den 10. december 2015 j.nr. 15/10212 afgørelse om godkendelse af selskabets anmeldte tilslutningsbestemmelser, hvoraf det fremgår, at selskabet anvender 35 ampere i stedet for 25 ampere på fire kundekategorier.

Forsyningstilsynets vurdering af Dansk Energis vejledning om bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet sker på grundlag af elforsyningslovens § 6 d, der indeholder krav om rimelighed, objektivitet, ikke-diskrimination og gennemsigtighed. Forsyningstilsynet vurderer, at det anmeldte leveringsomfang på 35 ampere gælder for alle kunder i de fire nævnte kundekategorier, hvorfor dette krav vurderes objektivt og ikke-diskriminerende.

Forsyningstilsynet vurderer tillige, at tilstedeværelsen af leveringsomfanget i bestemmelserne om tilslutning til og brug af distributionsnettet, er egnet til at sikre gennemsigtighed over for brugerne af bestemmelserne.

I forhold til vurderingen af rimelighed har Forsyningstilsynet ikke grundlag for at vurdere, at et leveringsomfang på 35 ampere skulle være urimeligt.

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at det ikke kan være urimeligt, at kunden kan trække mere kapacitet end den fastsatte kapacitet som standardtilslutningsbestemmelserne foreskriver. Dette ligeledes med henblik på, at Forsyningstilsynet i 2015 har godkendt selskabets leveringsomfang på 35 ampere.

Forsyningstilsynet vurderer, at leveringsomfanget på 35 ampere er i overensstemmelse med gældende ret, og at denne er rimelig, gennemsigtig, objektiv og ikke-diskriminerende.

AFSLUTNING

Forsyningstilsynet bemærker, at tilsynet til enhver tid kan tage selskabets godkendte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis situationen giver anledning hertil.

Forsyningstilsynets afgørelse om metodegodkendelsen vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside jf. elforsyningsloven § 78 b, stk. 1.

Den godkendte metode skal endvidere offentliggøres af selskabet på selskabets hjemmeside med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3, i metodebekendtgørelsen.

Forsyningstilsynets godkendelse af metoderne og netselskabets offentliggørelse af de godkendte metoder er en forudsætning for anvendelsen af metoderne, jf. elforsyningslovens § 73, stk. 2, og metodebekendtgørelsens § 1, stk. 2.

KLAGEVEJLEDNING

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89, stk. 1, i lov om elforsyning. Klage skal være skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt.

Klagen indgives til:

Energiklagenævnet
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Tlf.: 72 40 56 00
E-mail: ekn@naevneneshus.dk

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og nævnets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk.

Med venlig hilsen


Navn: Louise Mary Madsen
Stillingsbetegnelse: Cand.Jur.

Tlf. 41715402

Mail: lmha@forsyningstilsynet.dk